

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, भेड़ परिक्षेत्र भेड़ ।

पत्रांक: अ. नि. ब- 17/सीस्पजो/06

दिनांक: 14 दिसम्बर 2006

सेवा में,

प्रभारी भवन प्रकोष्ठ,

ग्रेड नोस्टा विकास प्राधिकरण,

जनपद - गौतम बुद्धनगर ।

विषय:

प्लॉट नं०-8 सेक्टर पार्क-02 अलिखोलिया स्टेट ग्रेड नोस्टा में मे०युनिटेक लि० द्वारा ग्रुप हाउसिंग भाषन के निर्माण एवं अग्नि से सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक प्रस्तावित आवासीय भवन से सम्बन्धित मानचित्र प्राप्त हुआ, जिनकी निरीक्षण एवं अग्नि से सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में आठवा निम्न प्रकार है-
1- भवन स्वामी द्वारा केवल अग्निशमन व्यवस्था के सम्बन्धित मानचित्र प्रस्तुत किये गये हैं ।

2- मानचित्र में दर्शाई गई अग्निशमन व्यवस्था नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया- 2005 पार्ट-4 के अनुस्यू स्तरीकरणक पार्क गई । प्रस्तावित प्राधिकरण आपूर्ति प्रमाण-पत्र इस प्रतिबन्ध के साथ जारी किया जाता है, कि भवन स्वामी द्वारा भवन में हाउसिंग सुरक्षा व्यवस्था एवं जीव रक्षा, अग्नि से सुरक्षा व्यवस्था तथा विद्युत की व्यवस्था की स्थापना में नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया के पार्ट-3 पार्ट-4 तथा आईएसओ-3844- 1989: 1995 का पालन किया जाएगा, यदि उपरोक्त में किसी प्रकार का हल्लेखन किया जाता है तो निर्गत पत्र स्वतः निरस्त समझा जाएगा ।

रिपोर्ट सुन्नाथ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।

संलग्न/मानचित्र

14/12
मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
भेड़ परिक्षेत्र भेड़ ।

प्रतिलिपि:-

1-प्रबन्धक प्रस्तावित युनिटेक ग्रुप हाउसिंग लि० प्लॉट नं०-8 सेक्टर पार्क-02 को उपरोक्तानुसार सुन्नाथ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।

कार्यालय

मुख्य

अग्निशमन

अधिकारी

गौतमबुद्धनगर ।

पत्रांक:भ-72/सीएफओ/जीबीएन-09(जीएन) 89
सेवा मे,

दिनांक:जनवरी 23

2010.

महाप्रबन्धक, (वास्तु एवं नियोजन)

ग्रेटर नौएडा

जनपद-गौतमबुद्धनगर।

विषय: मैसर्स यूनितेक लि0(एलेस्टोनिया स्टेट) प्लाट न0-जी0एच-08, सेक्टर पाई-2, ग्रेटर नौएडा, गौतमबुद्धनगर मे निर्मित आवासीय भवन की अग्नि से सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में।


महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आवेदक मैसर्स यूनितेक लि0(एलेस्टोनिया स्टेट) प्लाट न0-जी0एच-08, सेक्टर पाई-2, ग्रेटर नौएडा, गौतमबुद्धनगर द्वारा अपने प्रार्थना पत्र दिनांक:29-12-2009 के द्वारा प्रश्नगत भवन की अग्नि से सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में आख्या अनापत्ति उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई है।

उक्त प्रश्नगत भवन की अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी ग्रेटर नौएडा से कराया गया तो अग्निशमन अधिकारी ग्रेटर नौएडा की आख्या दिनांक:22-01-2010 के द्वारा निर्मित भवन की अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं से अवगत कराया गया कि भवन में फायर एक्सटिंग्यूशर, होजरील, अण्डर गाउण्ड टैंक, आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम, डाउनकामर, मेनुअल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम, आटोमेटिक डिडेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टम, होज केबिनेट, टेरिस टैंक, पम्पस, एफ0बी0 इन्लेट स्थापित पाये गये परीक्षण कराया गया तो कार्यशील दशा मे पाये गये तथा वर्तमान मे अग्निशमन व्यवस्थाएँ पर्याप्त है।

अतः अग्निशमन अधिकारी ग्रेटर नौएडा की आख्या एवं उपलब्ध अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाओं के आधार पर अनापत्ति हेतु अग्निशमन आख्या निम्न शर्तों के अधीन निर्गत की जाती हैं:-

- 1- भवन प्रबन्धक को निर्देशित किया जायें कि भवन मे अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा मे बनाएँ रखने हेतु मैन्टीनेन्स सैडयूल बनाया जाये तथा उसी के अनुसार कार्यशील दशा मे रखा जायें।
- 2- भवन मे स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर इसकी सूचना अविलम्ब स्थानीय अग्निशमन केन्द्र को दी जाए।
- 3- प्रत्येक छः माह मे एक बार भवन मे कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को मॉक ड्रिल /फायर ड्रिल कराई जायें तथा इमरजेन्सी इवेक्यूशन प्लान बनाया जाए इसकी जानकारी समस्त अधिवासियों एवं सुरक्षा कर्मियों को प्रदान कराई जाए।
- 4- वर्ष मे एक बार अग्निशमन विभाग से सिस्टम के कार्यशील होने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
- 5- भवन मे स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओ के अनुरक्षण के अभाव मे अथवा लापरवाही के कारण सिस्टम अकार्यशील दशा मे पाये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धक का होगा तथा निर्गत प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।


(महावीर सिंह)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
गौतमबुद्धनगर
गौतम बुद्ध नगर

प्रतिलिपि: 1- अग्निशमन अधिकारी ग्रेटर नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

2- मैसर्स यूनितेक लि0(एलेस्टोनिया स्टेट) प्लाट न0-जी0एच-08, सेक्टर पाई-2, ग्रेटर नौएडा, गौतमबुद्धनगर को अनुपालनार्थ।