

प्रारूप-घ (संलग्नक-3)

औपबन्धिक (प्रोविजनल) अनापत्ति प्रमाणपत्र

यूआईडी संख्या: UPFS/2022/53217/BRB/BARABANKI/519/CFO

दिनांक:09-06-2022

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **Shalimar Mannat tower M and N** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **KH. NO52-55,59,105,110-119,121,123-128,131,139 144,MOHAMMADPUR CHAUKI,BARABANKI** तहसील - **NAWABGANJ** प्लाट एरिया **26773.83 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **25593.44** (वर्गमीटर), ब्लाकों की संख्या **2** जिसमें

ब्लॉक/टॉवर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
TOWER M	11	1	32.85 mt.
TOWER N	11	1	32.85 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स **Shalimar Mannat tower M and N** द्वारा किया जायेगा। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का प्राविधान एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार किया गया है। इस भवन को औपबन्धिक अनापत्ति प्रमाणपत्र, एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Residential** के अन्तर्गत इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि प्रस्तावित भवन में अधिभोग श्रेणी के अनुसार सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं के मानकों का अनुपालन पूर्ण रूप से किया जायेगा तथा भवन के निर्माण के पश्चात भवन के अधिभोग से पूर्व अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा। ऐसा न करने पर निर्गत प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स **Shalimar Mannat tower M and N** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

Note : 1. आवेदक द्वारा NOCID-UPFS-2019-14347-BRB-BARABANKI-146-CFO पर M, N ब्लॉक हेतु प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया था। पुनः M, N ब्लॉक हेतु संशोधित मानचित्र अपलोड किया गया है। 2. बेसमेन्ट में कम्पार्टमेंटेशन वांछित है। 3. स्मोक स्टैक्शन मैकेनिकल सिस्टम से संचालित करना वांछित है। 4. भवन का अधिभोग से पूर्व भवन के प्रत्येक ब्लॉकों में नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 के पार्ट 4 फायर एण्ड लाइफ सेफ्टी के अनुसार होजरील, डाउनकमर, टेरिस टैंक क्षमता 25000लीटर, टेरिस पम्प 900 एलपीएम, यार्ड हाईड्रेण्ट, आटोमेटिक स्प्रींकलर सिस्टम, मैनुअल आपरेडेड इलेक्ट्रिक फायर अलार्म सिस्टम, स्मोक एक्सटैक्शन सिस्टम एवं फायर एक्सटिंग्यूशर्स का अधिष्ठापन कराकर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

Note : 1. आवेदक द्वारा NOCID-UPFS-2019-14347-BRB-BARABANKI-146-CFO पर M, N ब्लॉक हेतु प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया था। पुनः M, N ब्लॉक हेतु संशोधित मानचित्र अपलोड किया गया है। 2. बेसमेन्ट में कम्पार्टमेंटेशन वांछित है। 3. स्मोक स्टैक्शन मैकेनिकल सिस्टम से संचालित करना वांछित है। 4. भवन का अधिभोग से पूर्व भवन के प्रत्येक ब्लॉकों में नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 के पार्ट 4 फायर एण्ड लाइफ सेफ्टी के अनुसार होजरील, डाउनकमर, टेरिस टैंक क्षमता 25000लीटर, टेरिस पम्प 900 एलपीएम, यार्ड हाईड्रेण्ट, आटोमेटिक स्प्रींकलर सिस्टम, मैनुअल आपरेडेड इलेक्ट्रिक फायर अलार्म सिस्टम, स्मोक एक्सटैक्शन सिस्टम एवं फायर एक्सटिंग्यूशर्स का अधिष्ठापन कराकर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)

(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By
(RAJ PRAKASH RAI)

निर्गत किये जाने का दिनांक : 16-06-2022
स्थान : BARABANKI

[975AA81C415A5596140CF9FE611CFB9676F49398]

16-06-2022