



दूरभाष:-2209342 (का0)

2209347 (फैवरा)

ई-मेल cgmlsamvnl@gm

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (लेसा)
लखनऊ विद्युत सम्पूर्ति प्रशासन
मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
4-ए, मोखले मार्ग, लखनऊ।

संख्या : 2018-मु0अभि0/लेसा/वाणिज्य-08

दिनांक : 31.05.2017

कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा निम्नलिखित इकाई/पार्टी के पक्ष में अधोलिखित शर्तों प्रतिबन्धों के अधीन अवस्थापना विद्युत बुनियादी ढांचे को विकसित करने हेतु विद्युत भार स्वीकृत किया जाता है:-

क्र. सं.	इकाई/पार्टी का नाम व पता	स्वीकृत विद्युत भार	प्रयोजन	कार्यस्थल
1	2	3	5	6
1	श्री अनम होम्स द्वारा श्री अनम लाइफ इन्फ्रा हाइट प्रा0 लि0 द्वारा मोहम्मद हाशिम, खसरा सं0 338, 342, 356, 359, 360, 361, ग्राम-दयाराम पुरवना, पोस्ट जुगगौर, चिनहट, लखनऊ।	670 कि0वा0	अवस्थापना विद्युत भार	श्री अनम होम्स द्वारा श्री अनम लाइफ इन्फ्रा हाइट प्रा0 लि0 द्वारा मोहम्मद हाशिम, खसरा सं0 338, 342, 356, 359, 360, 361, ग्राम-दयाराम पुरवना, पोस्ट जुगगौर, चिनहट, लखनऊ।

उपरोक्त विद्युत भार विद्युत वितरण संहिता 2005 (संशोधित) में निहित प्राविधानों एवं नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कर के उपरान्त अवमुक्त किया जाये।

- उपरोक्त विद्युत 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र चिनहट से पोषित 11 के0वी0 जुगगौर फीडर से अवमुक्त किया जाएगा।
- वितरण परिवर्तकों के एल0वी0 साइड में परिवर्तक की क्षमता के 40 प्रतिशत क्षमता के अनुसार कैपेसिटर बैंक (ए0पी0एफ0सी0) स्थापित करना होगा।
- 11 के0वी0 नेटवर्क एवं एल0टी0 नेटवर्क का निर्माण इस प्रकार किया जायेगा कि मूल पोषक के ब्रेक डाउन में आने की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था द्वारा विद्युत आपूर्ति उपलब्ध हो सके।
- निर्माण कार्य में प्रयुक्त होने वाली समस्त सामग्री: उ0प्र0 पावर कारपोरेशन/MVVNL/LESA के तकनीकी विशिष्टीकरण के अनुसार ही होगी चाहिए।
- एल0टी0 परिवर्तक उचित क्षमता का होना चाहिए।
- डीएलएमएस/जीपीएस युक्त डबल मीटर सभी वितरण परिवर्तक पर इंस्टाल होने चाहिए।
- यदि भविष्य में लखनऊ विकास प्राधिकरण/उ0प्र0 आवास विकास परिषद/नगर निगम अथवा अन्य तत्सम्बन्धी सक्षम विभाग द्वारा किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति की जाती है तो उस स्थिति में पूर्ण उत्तरदायित्व उपभोक्ता का होगा। ऐसी स्थिति में स्वीकृत भार/संयोजन निरस्त कर दिया जाएगा।

कृ0प0उ0