

प्रारूप-घ (संलग्नक-3)

Provisional Certificate

यूआईडी संख्या: UPFS/2019/14347/BRB/BARABANKI/146/CFO

दिनांक: 07-12-2019

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **SHERE SHALIMAR MANNAT EXTENSION** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **52P,53,54,55,59,105,110,111P,112P,113,114,115P ETC,VILL MOHAMMADPUR CHOUKI, FAIZABAD ROAD,BARABANKI** तहसील - **NAWABGANJ** जिसमें

ब्लॉक/टावर	तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
K	11	1	32.85 mt.
L	11	0	32.85 mt.
M	11	0	32.85 mt.
N	11	0	32.85 mt.

तथा प्लॉट एरिया **26773.83 sq.mt** है। भवन का अधिभोग **SHERE SHALIMAR MANNAT EXTENSION** (भवन स्वामी/ अधिभोगी अथवा कम्पनी का नाम) द्वारा किया जायेगा। इनके द्वारा अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा के समस्त प्राविधानों का समायोजन एन0बी0सी0 एवं ततसम्बन्धी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 मानकों की संस्तुतियों के अनुरूप किया गया है। इस भवन को प्राविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी) **Residential** के अन्तर्गत इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि प्रस्तावित भवन मे सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के निर्माण होने के उपरान्त तथा भवन के अधिभोग से पूर्व अग्नि एवं जीवन सुरक्षा प्रमाण पत्र (Fire & Life Safety Certificate) प्राप्त किया जायेगा।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों , सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है | इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा |"

निर्गत किये जाने का दिनांक: **11-12-2019**

स्थान: **BARABANKI**

हस्ताक्षर-
निर्गमन अधिकारी-
(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By
(**RAJ PRAKASH RAI**)
[7F51C0BCB9CA74689E64052785626A9496866EF5]
11-12-2019