

# कार्यालय मुख्य अग्नि शमन अधिकारी, मथुरा

पत्र सं० :- 2015 / 11747 / mta / Mathura / 338 / CFO / 34

दिनांक - 25/07/2015

✓ सेवा में,

प्रबन्धक / मालिक  
ओमेक्स लिमिटेड  
छटीकरा- वृन्दावन रोड  
वृन्दावन, मथुरा।

विषय: प्लॉट नं० 5, छटीकरा - वृन्दावन रोड, वृन्दावन, मथुरा पर ओमेक्स लिमिटेड द्वारा जी + 5 आवासीय बहुमंजिलीय भवन निर्माण हेतु अग्निशमन व्यवस्था का प्रोवीजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: आपका पत्रांक : शून्य दिनांक : 11.07.2015

कृपया उपरोक्त विषयक में अपने सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसके माध्यम से उक्त प्रश्नगत प्रस्तावित भवन का प्रोवीजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त प्रश्नगत प्रस्तावित भवन के मानचित्रों में प्रस्तावित अग्निशमन व्यवस्थाओं एवं अभिलेखों के अनुसार स्थलीय निरीक्षण अग्निशमन सुरक्षा दृष्टिकोण से अग्निशमन अधिकारी, अग्निशमन केन्द्र, भूतेश्वर, द्वारा दिनांक 14.07.2015 को किया गया। जिनकी संस्तुति आख्या दिनांक 16.07.2015 के अनुसार निम्न तथ्य प्रकाश में आये।

## भवन की संरचना

कुल भूखण्ड एरिया	-	3632.46 वर्गमीटर
प्रस्तावित भूतल कवर्ड एरिया	-	1452.04 वर्गमीटर
प्रस्तावित प्रथम तल कवर्ड एरिया	-	1341.78 वर्गमीटर
प्रस्तावित द्वितीय तल कवर्ड एरिया	-	1450.74 वर्गमीटर
प्रस्तावित तृतीय तल कवर्ड एरिया	-	1450.74 वर्गमीटर
प्रस्तावित चतुर्थ तल कवर्ड एरिया	-	1450.74 वर्गमीटर
प्रस्तावित पंचम तल कवर्ड एरिया	-	1450.74 वर्गमीटर
प्रस्तावित भवन की ऊँचाई	-	19.30 मीटर

## भवन का अधिभोग एवं हेजार्ड श्रेणी

प्रश्नगत भवन का अधिभोग एन0बी0सी0 की आवासीय समूह के बहुमंजिलीय भवन के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

## ढांचागत संरचना

1. पहुँच मार्ग - भूखण्ड के सामने मानचित्रों में 12 मीटर रोड की चौड़ाई प्राविधानित है। जहाँ अग्निशमन वाहन सुगमतापूर्वक आवागमन कर सकता है।
2. प्रवेश द्वार - प्रस्तावित भवन में दो प्रवेश द्वार जिनमें से प्रत्येक की चौड़ाई क्रमशः 6.00 मीटर प्राविधानित है।
3. सैटबैक - प्रस्तावित भवन का सैटबैक निम्नवत् है।
 

अ-	अग्रभाग	-	7.00 मीटर
ब-	पृष्ठ भाग	-	7.00 मीटर
स-	पार्श्व भाग प्रथम	-	7.00 मीटर
द-	पार्श्व भाग द्वितीय	-	7.00 मीटर

*Sharma*  
25/07/15