



क्षेत्रीय कार्यालय

दूरभाष : 0121-2577676

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पॉकेट-TC-3/2 पल्लवपुरम फेज-2, मोदीपुरम, मेरठ-250110

संदर्भ संख्या 1074/MC-91/2014

दिनांक 27/12/14

सेवा में,

वैद्यता अवधि :- जारी करने की तिथि से दो वर्ष मात्र।

में मे० मिल्लत होम्स द्वारा अब्बासी राव डेवलपर्स प्रा० लि०,
द्वारा श्री जावेद राव, निवासी 94/10, शास्त्रीनगर,
जनपद मेरठ।

विषय : पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से नई इकाई की स्थापना हेतु/कार्यरत इकाई की उत्पादन क्षमता में विस्तार/संयंत्रों के नवीनीकरण हेतु अनापत्ति प्रमाणपत्र का निर्गमन।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आप अपने आवेदन पत्र दिनांक का संदर्भ लें। आपके आवेदन पत्र पर विचार किया गया है तथा कृपया अवगत हों कि उद्योग को पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों (संलग्नक) के समुचित अनुपालन के साथ सशर्त अनापत्ति स्वीकृति की जाती है।

1. अनापत्ति प्रमाणपत्र निम्नलिखित विशिष्ट विवरणों के लिए ही निर्गत किया जा रहा है-

(क) स्थल : खसरा संख्या-386, 387/1 व 387/2 ग्राम बाजोट,
जनपद, मेरठ

(ख) उत्पादन : कुल एरिया-18490.00 वर्गमीटर में से कवर्ड एरिया 11629.29 वर्गमीटर
पर कुल 214 रेजीडेंसियल प्लैट का निर्माण

(ग) मुख्य कच्चे माल : ईट, सीमेंट एवं सरिया आदि।

(घ) प्रयुक्त ईंधन : 100 के०वी०ए० के डी०जी०सेट में डीजल आवश्यकतानुसार।

(ङ) औद्योगिक उत्प्रावह की मात्रा शून्य

उपर्युक्त विषय वस्तु में किसी भी प्रकार से परिवर्तन करने पर पुनः अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

2. उद्योग में सभी आवश्यक यंत्र, संयंत्र, हरित पट्टिका, उत्प्रावह शुद्धिकरण संयंत्र तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना में की गयी प्रगति रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रत्येक माह की दसवीं तारीख तक निरन्तर प्रेषित करें।

3. उद्योग इकाई में परीक्षण, उत्पादन तब तक प्रारम्भ नहीं करें जब तक कि वह बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियमों के अन्तर्गत सहमति प्राप्त न कर ले। जल एवं वायु सहमति प्राप्त करने हेतु इकाई में उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से कम से कम 2 माह पहले निर्धारित सहमति आवेदन को इकाई से

4. उद्योग में परीक्षण उत्पादन के पूर्व इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा इकाई का निरीक्षण सुनियोजित किया जाये।
5. घरेलू उत्प्रेषण, जिसकी मात्रा 200 लिटर से अधिक नहीं होगी, सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट के माध्यम से बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप शुद्धिकृत कर निस्तारित किया जाये। सीक्रेट-2018127 सिफ्ट
6. प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रस्तावित शुद्धिकरण संयंत्र तथा निर्माण कार्य आपूर्ति के लिये दिये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय में दिनांक 30-11-2018 तक अवश्य प्रस्तुत की जाये।
7. प्रस्तावित इकाई द्वारा जनित घरेलू मलजल के शुद्धिकरण हेतु प्रस्तुत परियोजनानुसार प्रस्तावित सीवेज शुद्धिकरण संयंत्र का निर्माण सुनिश्चित किया जायेगा।
8. प्रस्तावित इकाई परिसर में वर्षा जल के संचयन हेतु रेनवाटर हार्वेस्टिंग पद्धति की स्थापना की जाये।
9. परिसर में प्रस्तावित 100 के0वी0ए0 के डी0जी0सेट पर ध्वनि नियंत्रण हेतु एकास्टिक एनक्लोजर एवं छत तल से 2.0 मी0 ऊँचा एग्जास्ट स्थापित किया जाये।
10. प्रस्तावित इकाई परिसर के चारों ओर सघन व छायादार वृक्षों को रोपित किया जाये।
11. म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट के एकत्रण/निस्तारण हेतु अधिनियमान्तर्गत वर्णितानुसार डिस्पोजल हेतु उचित प्रबंध किया जाये।
12. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम-1986 एवं समय-समय पर यथासंशोधित अधिनियम का पालन किया जाये।
13. एरिया डेवलपमेंट/कंस्ट्रक्शन/कच्चे माल के भण्डारण एवं हथालन करते समय वाटर स्पिंकलर का प्रयोग किया जाये।

कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त लिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों का प्रभावी एवं संतोषजनक अनुपालन न करने पर बोर्ड द्वारा निर्गत अनापत्ति पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। बोर्ड का अधिकार सुरक्षित है कि अनापत्ति प्रमाणपत्र की शर्तों में संशोधन किया जाये अथवा निरस्त कर दिया जाये। उपर्युक्त विशिष्ट एवं सामान्य शर्तों के सम्बन्धमें उद्योग द्वारा इस कार्यालय में दिनांक 30-11-2018 तक प्रथम अनुपालन आख्या अवश्य प्रेषित की जाये। अनुपालन आख्या नियमित प्रेषित की जाये अन्यथा अनापत्ति प्रमाणपत्र निरस्त कर दी जायेगी।

पृ० सं०

प्रतिलिपि :

29/10
क्षेत्रीय अधिकारी
तददिनांक

① मुख्य पर्यावरण अभियन्ता (सर्किल-3), उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

② अन्तर्गत किपी/र/6 मेरठ विभाग शांतिकरण, मेरठ।

कार्यालय उपनिदेशक फायर सर्विस मेरठ परिक्षेत्र I
पत्रांक:भ-1/डी0डी0/फा0स0/मेरठ-14(मेरठ) 662 दिनांक:जुलाई 28, 2014
सेवा मे,

मुख्य नगर नियोजक
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।
विषय: मैसर्स अब्बासी राव डवलपर्स प्रा0 लि0 द्वारा खसरा न0-386,387/1, व 387/2 ग्राम बजौट जनपद मेरठ मे प्रस्तावित ग्रुप हाऊसिंग भवन के निर्माण हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण निर्गत किये जाने के सम्बन्ध मे।

यूआईडी 2014/1474/एमआरटी/मेरठ/32/डीडी/07
महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या: 281/14/मानचित्र-अनु0 (जोन-ए)/14 दिनांक: 17-04-2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके माध्यम से उक्त प्रश्नगत भूखण्ड पर प्रस्तावित ग्रुप हाऊसिंग भवन निर्माण हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन आपत्ति/अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

प्रश्नगत भवन के स्थल का निरीक्षण एवं मानचित्रों का अध्ययन फायर स्टेशन परतापुर द्वारा कर अपनी आख्या दिनांक: 07-07-2014 मुख्य अग्निशमन अधिकारी मेरठ को उपलब्ध करायी गयी तथा उनके द्वारा आख्या का परीक्षण कर आपत्तियों से सम्बन्धित को अपने पत्र संख्या: 2014/1474/एमआरटी/मेरठ/32/डीडी दिनांक: 11-07-2014 के माध्यम से अवगत कराया गया जिसके अनुपालनमे आवेदक द्वारा पुनः आपत्तियों का निराकरण कराकर अनापत्ति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया जिसके सम्बन्ध मे संशोधित मानचित्रों का परीक्षण मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा किया गया विवरण निम्नवत है:-

भवन की संरचना:-

1-प्लॉट एरिया-18,190.00 वर्ग मी0 है।

क्रमांक	नाम ब्लॉक	तलों की संख्या	भूतल कवर्ड एरिया वर्ग मी0।	टिपिकल कवर्ड एरिया वर्ग मी0।	स्टेयर की संख्या एवं चौड़ाई	ऊँचाई मीटर में
1	टाईप-2	भूतल+7 तल	274.43	225.12	02-1.5 मी प्रत्येक	23.81
2	टाईप-3	भूतल+12 तल	1071.00	903.90	06-1.5/1.25 मी प्रत्येक	37.95
3	टाईप-4	भूतल+6 तल	428.05	375.815	02-1.5 मी0 प्रत्येक	21.00
4	रो हाऊसिंग	भूतल एवं प्रथम-16	87.651	87.651	01 अदद-1.25मी	06.8

बेसमेन्ट एरिया- 6311.23 वर्ग मी।

भवन का अधिभोग विवरण:- प्रस्तावित भवन का अधिभोग आवासीय (एन0बी0सी-2005 श्रेणी ए0-4 के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढांचागत व्यवस्था:-

1- पहुच मार्ग:- भूखण्ड के सामने मानचित्रों मे रोड की चौड़ाई 45 मी0 का रोड है प्रवेश एवं निकास द्वार जिनकी चौड़ाई 04.50 मीटर एन0बी0सी0 मानक के अनुसार है।

2- सैटबेक:- प्रस्तावित ब्लॉक-2 के सैटबेक चारो 08 मीटर एवं ब्लॉक 3 के अग्रभाग मे 16 मी, तीनों ओर 12-12 मीटर एवं ब्लॉक-4 मे अग्रभाग 12 मी एवं तीनों तरफ 07-07 मीटर प्रस्तावित जो भवन विनियमावली मेरठ विकास प्राधिकरण मेरठ-2011 मानको के अनुसार उपलब्ध है, ब्लॉक-03 एवं 04 के मध्य एवं ब्लॉक टाईप-02 के मध्य दोनों ओर भी 06 मीटर का मोटरेबुल हार्ड स्पेस रखना अनिवार्य है एवं समस्त ब्लॉक के चारो ओर 06 मीटर दर्शये गये है, जो सदैव हार्ड सरफेस युक्त एवं अवरोध मुक्त रखे जाये जिसमे किसी प्रकार का स्थाई/ अस्थायी निर्माण कार्य अनुमन्य नहीं होगा।

3- निकास मार्ग:- प्रस्तावित भवन मे स्टेयरकेस तालिकानुसार प्रस्तावित है, तथा फ्लोर के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है।

रिफ्यूज एरिया:- प्रश्नगत आवासीय भवन मे बालकनी का प्राविधान किया गया है, जो रिफ्यूज एरिया हेतु अनुमन्य है।

(अभि) शर्मा
उप निदेशक फा0 स0
मेरठ

अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था:- प्रश्नगत भवन में एन0बी0सी0 2005 के अनुसार निर्माकित अग्निशमन व्यवस्थाएँ कराया जाना वॉच्छनीय है।

1-होजरील:- प्रस्तावित भवन प्रत्येक ब्लाक में प्रत्येक तल पर होजरील लैण्डिंग वाल्व, मय होज बाक्स, होज पाइप, एवं ब्रान्च पाइप का प्राविधान एन0बी0सी0 मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

2-टेरिस टैंक:- प्रश्नगत भवन के प्रत्येक ब्लाक की टेरिस पर टेरिस टैंक क्षमता 25,000 ली0, स्थापित कराया जाना एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है एवं 75000 ली0 का भूमिगत टैंक वॉच्छनीय है।

3-टेरिस पम्प:- प्रश्नगत भवन के प्रत्येक ब्लाक में टेरिस पर टेरिस पम्प क्षमता 900 एल0पीएम0 विद्युत चालित पम्प, एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है एवं 1620 LPM का विद्युत व बीजत्र चालित पम्प, 180 LPM का जैकी पम्प वॉच्छनीय है।

4-डाउनकामर:- प्रस्तावित भवन डाउनकामर का प्राविधान एन0बी0सी0 मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

5-आटोमेटिक स्पिंकलर सिस्टम:- प्रश्नगत भवन के बेसमेन्ट में आटोमेटिक स्पिंकलर सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

6-मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम:- प्रश्नगत भवन में मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

7-प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):- प्रस्तावित सम्पूर्ण भवन में निर्माण के उपरान्त फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0- 2190 के अनुसार प्राविधान किया जाना है जो मानक के अनुरूप है।

8-स्मोक चैक डोर:- प्रश्नगत भवन में फायर स्टेयर में फायर चैक डोर एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

9-पी0ए0 सिस्टम:- सम्पूर्ण भवन पी0ए0 सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

10-एग्जिट साईनेज:- सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरो में एग्जिट साईनेज एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

उपरोक्त के अतिरिक्त निर्माण कार्य के उपरान्त अग्निशमन व्यवस्थाओं को वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति के श्रोत से संयोजित किया जाना एवं इनके संचालन हेतु प्रशिक्षित स्टाफ रखा जाना अनिवार्य होगा तथा भवन में फायर ड्रिल, अग्निशमन पद्धति का अनुरक्षण व सावधि अग्नि सुरक्षा लेखा परीक्षा कराई जानी मानको के अनुसार वॉच्छनीय होगी यदि किसी प्रकार का निर्माण कार्य कराया जाता है तो उसके लिए अग्निशमन विभाग अलग से स्वीकृति प्राप्त की जानी अनिवार्य होगी।

अतः उपरोक्तानुसार मैसर्स अब्बासी राव डवलपर्स प्रा0 लि0 द्वारा खसरा न0-386,387/1, व 387/2 ग्राम बजौट जनपद मेरठ में प्रस्तावित ग्रुप हाऊसिंग भवन के निर्माण हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत की जाती है, कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्राविधान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2011 तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 में उल्लेखित मानको के अनुसार करायें जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाएँ मानको के अनुसार स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर स्थाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नक: अनुमोदित मानचित्र अदद।

(अमन शर्मा)
उपनिदेशक, फायर सर्विस
उप निदेशक, मेरठ परिक्षेत्र।
मेरठ

प्रतिलिपि: 1-मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

2-अग्निशमन अधिकारी परतापुर मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3-मैसर्स अब्बासी राव डवलपर्स प्रा0 लि0 द्वारा खसरा न0-386,387/1, व 387/2 ग्राम बजौट जनपद मेरठ को अनुपालनार्थ।

कार्यालय नगर निगम, मेरठ।

पत्रांक : 222

/सम्पत्ति/न० नि० मे०/14

दिनांक : 30-04-2014

सेवा में,

मुख्य नगर नियोजक,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

महोदय,

कृपया अपने कार्यालय के पत्रांक 281/14/मानचित्र-अनु०(जोन-ए)/14 दिनांक 17.04.2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत अब्बासी राव डवलपर्स प्रा० लि० द्वारा श्री जावेद राव निवासी 94/10, शास्त्री नगर, मेरठ द्वारा ग्राम बजौट मेरठ के खसरा नं० 386, 387/1 व 387/2 क्षेत्रफल 18190.00 वर्ग मीटर पर आवासीय भूखण्डीय विकास की प्रस्तावना हेतु मानचित्र सं० 281/14 संलग्न करते हुए इस कार्यालय की अनापत्ति/आपत्ति की अपेक्षा की गई है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रस्तुत मानचित्र संख्या 281/14 का परीक्षण किया गया। विभागीय आख्यानानुसार मानचित्र में वर्णित भूमि खसरा सं० 386, 387/1 व 387/2 क्षेत्रफल 18190.00 वर्ग मीटर स्थित ग्राम बजौट नगर निगम, मेरठ की सीमान्तर्गत नहीं है।


26/04/14
प्रभारी सम्पत्ति
नगर निगम, मेरठ।

प्रतिलिपि :- श्री मुकेश मोहन पुत्र श्री महिपाल सिंह एवं श्रीमति जागेश्वरी देवी निवासी 162/7, शास्त्री नगर मेरठ को सूचनार्थ प्रेषित।


प्रभारी सम्पत्ति
नगर निगम, मेरठ।

कार्यालय जिलाधिकारी मेरठ
(भूलेख अनुभाग)

पत्रांक २७१ / सात-डी०एल०आर०सी०-२०१२-१३

दिनांक ०९-०५-२०१४

विषय- मानचित्र संख्या २८१/१४ की आपत्ति/अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में ।
मुख्य नगर नियोजक
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ ।

कृपया उर्पयुक्त विषयक अपने पत्र संख्या २८१/मानचित्र अनु०/(जोन-ए)/१४ दिनांक १७-४-२०१४ का सन्दर्भ ग्रहण करे, जिसके द्वारा अब्बासी राव डवलपर्स प्रा०लि० द्वारा श्री जावेद राव, निवासी ९४/१० शास्त्री नगर मेरठ द्वारा ग्राम बाजौट मेरठ के खसरा संख्या ३८६, ३८७/१ व ३८७/२ रकबा १८१९०.०० वर्ग मीटर पर भूखण्डों के सृजन एवं ग्रुप हाउसिंग निर्माण हेतु मानचित्र संख्या २८१/१४ के मध्य ग्राम समाज, सीलिंग भूमि अथवा अन्य कोई सरकारी भूमि सम्मिलित है अथवा नहीं के सम्बन्ध में मानचित्र पर आपत्ति/अनापत्ति प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई है ।

इस सम्बन्ध में उपजिलाधिकारी मेरठ से आख्या प्राप्त की गई । उन्होंने अपनी आख्या दिनांक २६-४-२०१४ द्वारा अवगत कराया है कि ग्राम बाजौट तहसील व जिला मेरठ में स्थित खसरा संख्या ३८६ रकबा ०.०२५० है० पर प्रेमचन्द पुत्र भगवान सहाय, महेश चन्द्र पुत्र हुकम सिंह अंगूरी देवी पत्नी स्व० हुकम सिंह निवासी रिठानी खसरा संख्या ३८७/१ रकबा १.७२४० है० पर विनिल कुमार पुत्र सुरेन्द्रपाल निवासी ग्राम लिसाडी मेरठ व खसरा संख्या ३८७/२ रकबा १.७२४० है० पर विजेन्द्र कुमार पुत्र ओमप्रकाश निवासी बाजौट इरफान,गुलजार पुत्रगण युनुस नि० ८४ जाकिर हुसैन कालोनी मेरठ हाजीनूर मोहम्मद पुत्र हाजी इस्माईल निवासी ढवाई नगर मेरठ मौहम्मद सोनू सैफी पुत्र मुस्तकीन निवासी जाकिर हुसैन कालोनी मेरठ व फैसल पुत्र शमशुद्दीन निवासी घोसीपुर का नाम बतोर संक्रमणीय भूमिधर राजस्व अभिलेखों में अंकित है । उक्त खसरा नम्बरों में १८१९०.०० वर्ग मीटर भूमि प्रस्तावित है । उक्त खसरा नम्बरों में ग्राम समाज, सीलिंग अथवा अन्य कोई सरकारी भूमि सम्मिलित नहीं है । यह अनापत्ति केवल ग्राम समाज/सीलिंग भूमि अथवा अन्य कोई सरकारी भूमि के सम्मिलित न होने से सम्बन्धित है, भूमि के स्वामित्व आदि अन्य बिन्दु से सम्बन्धित नहीं है ।

अतः उपजिलाधिकारी मेरठ की जाँच आख्या दिनांक २६-४-२०१४ की आख्या दिनांक २८-४-२०१४ की छाया प्रति सलंगन कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है ।

सलंगन उपरोक्तानुसार

४६.९
०८१५१४
(दीप चन्द्र)
अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)
मेरठ ।

तहसील...

**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० मेरठ।**

पत्रांक 1785/1280
सेवा में,

दिनांक: 30/4/14

✓ मुख्य नगर नियोजक,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

विषय:- तलपट मानचित्र/ग्रुप हाउसिंग सं० 281/14 पर आपत्ति/अनापत्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- आपका पत्रांक 281/14/मानचित्र-अनु०(जोन-ए)/14 दिनांक 17.04.2014

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करे। जिसके द्वारा अब्बासी राव डवलपर्स प्रा०लि० द्वारा श्री जावेद राव, निवासी 94/10, शास्त्री नगर, मेरठ द्वारा ग्राम बाजौट, मेरठ के खसरा सं० 386, 387/1 व 387/2 क्षेत्रफल 18190.00 वर्ग मीटर पर भूखंडों के सर्जन एवं ग्रुप हाउसिंग निर्माण की प्रस्तावना करते हुये तलपट मानचित्र सं० 281/14 पर अनापत्ति की संस्तुति हेतु लिखा गया है। उपरोक्त विषयक तलपट मानचित्र सं० 281/14 पर निम्न शर्तों के अधीन अनापत्ति की संस्तुति प्रदान की जाती है।

- 1- भवन निर्माण हेतु मार्ग के मध्य से 22.50 मीटर (74फिट) की दूरी पर अनापत्ति की संस्तुति की जाती है।
- 2- निर्माण से पूर्व एप्रोच मार्ग पर पुलियों के निर्माण हेतु पुलियों की ड्राईंग तथा लीज एग्रीमेन्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता से किया जाये।
- 3- निर्माण का कुर्सीतल मार्ग की पटरी से नीचा रखा जाये।
- 4- जल निकासी की समस्त व्यवस्था प्रार्थी द्वारा स्वयं की जायेगी, किसी भी दशा में पानी मुख्य मार्ग पर न आने पाये।
- 5- निर्माण के दौरान निर्माण सम्बन्धी कोई भी सामग्री मुख्य मार्ग पर न आने पाये।

संलग्न :- मानचित्र एक प्रति में।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय/खण्ड, लो०नि०वि०,
मेरठ

पत्रांक /

दिनांक:

प्रतिलिपि :- सहायक अभियन्ता-द्वितीय, प्रा०ख०, लो०नि०वि०, मेरठ को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अवर अभियन्ता(प्रा०), प्रा०ख०, लो०नि०वि०, मेरठ को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
मेरठ