कार्यालय उपनिदेशक फायर सर्विस आगरा परिक्षेत्र, आगरा।

पत्र सं0 :– 2015 / 11750/ एमटीए / मथुरा / 340/ डीडी दिनांक: 27-07-2015

सेवा में,

प्रबन्धक / मालिक
ओमेक्स लिमिटेड,
छटीकरा– वृन्दावन रोड
वृन्दावन, मथुरा।

Crest-1

विषय :– **प्लाट नं0 1, छटीकरा – वृन्दावन रोड, वृन्दावन, मथुरा पर ओमेक्स लिमिटेड द्वारा जी + 6 व्यवसायिक बहुमंजिलीय भवन निर्माण हेतु अग्निशमन व्यवस्था का प्रोवीजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भ :– आपका पत्रांक व दिनांक 11.07.2015

कृपया उपरोक्त विषयक आवेदन पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रश्नगत भवन का अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त प्रश्नगत भवन के मानचित्रों के अनुसार अग्निशमन व्यवस्थाओं एवं अभिलेखो का भौतिक निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी, अग्निशमन केन्द्र, भूतेश्वर, मथुरा द्वारा सुसंगत मानकों के अनुसार किया गया। उनकी संस्तुति सहित आख्या दिनांक 16.07.2015 एवं मुख्य अग्निशमन अधिकारी मथुरा की परिशीलन संस्तुति आख्या दिनांक 18.07.2015 का परिशीलन अद्योहस्ताक्षरी द्वारा किया गया तो निम्न विवरण पाया।

1– भवन की संरचना :–

1– कुल भूखण्ड एरिया–3189.09 वर्गमी0।

2– प्रस्तावित भूतल कवर्ड एरिया–861.62 वर्गमी0।

3– प्रस्तावित प्रथम तल कवर्ड एरिया–850.22 वर्गमी0।

4– प्रस्तावित द्वितीय तल कवर्ड एरिया–850.22 वर्गमी0।

5– प्रस्तावित तृतीय तल कवर्ड एरिया–850.22 वर्गमी0।

6– प्रस्तावित चतुर्थ तल कवर्ड एरिया–850.22 वर्गमी0।

7– प्रस्तावित पंचम तल कवर्ड एरिया–850.22 वर्गमी0।

8– प्रस्तावित षष्ठम् तल कवर्ड एरिया–536.19।

9– प्रश्नगत भवन की ऊँचाई–21.00 मी0।

DD Agra

2–भवन का अधिभोग एवं हैजार्ड श्रेणी– प्रश्नगत भवन का अधिभोग एन0 बी0 सी0 की मिश्रित समूह के बहुमंजिलीय भवन की श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।