

सेवा मे,

वास्तुविद नियोजक,
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद
वास्तु कला एवं नियोजन ईकाई-पंचम
नीलगिरी काम्पलेक्स, इन्दिरानगर लखनऊ।

विषय: मैसर्स माधव मुकुन्द डवलपर्स प्रा०लि० द्वारा भूखण्ड संख्या:-4 बी/कॉम-1ए वसुन्धरा गाजियाबाद पर प्रस्तावित कॉमर्शियल/रेजिडेन्सियल भवन के मानचित्रों की अनुज्ञा हेतु प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध मे।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्रस्तावित भवन के निर्माण हेतु मानचित्रों की अनुज्ञा हेतु प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

उक्त प्रश्नगत प्रस्तावित भवन के मानचित्रों मे प्रस्तावित अग्निशमन व्यवस्थाओं एवं अभिलेखों का परीक्षण अग्निशमन अधिकारी वैशाली द्वारा किया गया। आख्या दिनांक: 22.01.2016 का सुसंगत मानको के अनुसार परीशीलन किया गया जिसका विवरण निम्नवत है

भवन की संरचना

कुल प्लॉट एरिया-708.75 वर्गमीटर।

बेसमेन्ट कवर्ड एरिया-216.00 वर्गमीटर।

भूतल/स्टिल्ट कवर्ड एरिया-216.00 वर्गमीटर।

प्रथम तल कवर्ड एरिया-216.00 वर्गमीटर।

द्वितीय तल से चतुर्थ तल तक कवर्ड एरिया-174.62 वर्गमीटर (प्रत्येक)

भवन की ऊंचाई-14.35 मीटर।

भवन का अधिभोग एवं हैजार्ड:-प्रश्नगत भवन का अधिभोग आवासीय श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढांचागत व्यवस्था:-

1-पहुँच मार्ग:- भूखण्ड के सामने मानचित्रों मे रोड की चौड़ाई 18 मीटर चौड़ा रोड प्रदर्शित है। जो भवन नियमावली के मानको के अनुसार है।

2-प्रवेश द्वार:-प्रश्नगत भवन मे प्रवेश द्वार की चौड़ाई 06.00 मीटर है।

3-सैटबैंक:-

ए०-अग्रभाग-08.23 मीटर।

बी-पृष्ठभाग-05.00 मीटर।

सी-पार्श्व प्रथम- 05.00 मीटर।

डी-पार्श्व द्वितीय-05.00 मीटर

उपरोक्तानुसार भवन के सैट बैंक भवन विनियामली के अनुसार है। सैट बैंक सदैव अवरोध मुक्त रखे जायेगे। सैट बैंक मे किसी प्रकार का स्थाई/अस्थायी निर्माण कार्य मान्य नहीं होगा।

4-निकास मार्ग:-प्रश्नगत भवन में 2.00 मीटर चौड़ाई की एक स्टेयर कैस प्रस्तावित है जिसकी फ्लोर के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है।

5-रिफ्यूज एरिया:- प्रश्नगत भवन की ऊंचाई के सापेक्ष रिफ्यूज एरिया मान्य नहीं है।

प्रस्तावित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था:- नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 तथा भवन की महत्ता एवं फायर रिस्क के दृष्टिगत निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाएँ कराया जाना आवश्यक है।

1-टैरिस टैंक :-प्रस्तावित भवन की टेरेस पर टेरेस टैंक क्षमता 10,000 लीटर स्थापित कराया जाना एन०बी०सी० मानको के अनुसार वाँछनीय है।

2-फायर पम्प-प्रस्तावित टैरेस टैंक के पास 900 एलपीएम क्षमता का टेरेस पम्प स्थापित कराया जाना वाँछनीय है।

3-होजरील मय डाउन कमर:-प्रश्नगत भवन में प्रत्येक तल पर होजरील लैंडिंग वाल्व मय होज बाक्स, होज पाइप एवं ब्रांच पाइप आईएस:3844 मानको के अनुसार स्थापित कराया जाना वाँछनीय है।

4-ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम:-प्रश्नगत भवन के बेसमेन्ट में ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम का प्राविधान मानको के अनुसार कराया जाना वाँछनीय है।

5-फायर एक्सटिंग्यूशर: प्रश्नगत भवन में आई0एस0 2190 मानक के अनुसार फायर एक्सटिंग्यूशर्स का प्राविधान कराया जाना वाँछनीय है।

6-एग्जिट साइनेज:- प्रश्नगत सम्पूर्ण भवन में एग्जिट साइनेज मानको के अनुसार स्थापित कराया जाना वाँछनीय है।

अतः उपरोक्तानुसार मैसर्स माधव मुकुन्द डवलपर्स प्रा0लि0 द्वारा भूखण्ड संख्या:-4 बी/कॉम-1ए वसुन्धरा गाजियाबाद पर प्रस्तावित कॉमर्शियल/रेजिडेन्सियल भवन के मानचित्रों की अनुज्ञा हेतु प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्रस्तावित प्राविधान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 तथा एन0बी0सी0-2005 में उल्लेखित मानको के अनुसार कराये जायें तथा भवन निर्माण उपरान्त भवन का प्रयोग करने से पूर्व भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाएँ मानको के अनुसार स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर पूर्णता अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा, अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नक:- अनुमोदित मानचित्र

पुलिस अधीक्षक नगर
गाजियाबाद।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
गाजियाबाद।

प्रतिहस्ताक्षरित

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
गाजियाबाद।

प्रतिलिपि:-

1- अग्निशमन अधिकारी वैशाली को सूचनार्थ एवं आ0का0 हेतु।

2- मैसर्स माधव मुकुन्द डवलपर्स प्रा0लि0 द्वारा भूखण्ड संख्या:-4 बी/कॉम-1ए वसुन्धरा गाजियाबाद को सूचनार्थ।