

कार्यालय सहायक निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उ०प्र०शासन, लखनऊ ज०, विभूति खण्ड-2, गोमती नगर लखनऊ।

संख्या- 2348 स०नि०/वि०सु०/ल०ज०/लिफ्ट/निरीक्षण/2019-20 दिनांक - 21-01-2020

सेवा में,

मेसर्स पार्थ इन्फ्राबिल्ड प्रा० लि०
अहिमामऊ, सेक्टर-7, गोमती नगर विस्तार,
लखनऊ।

विषय: आपके परिसर में अधिष्ठापित 04 नं० लिफ्ट के विद्युतीय अधिष्ठापन का निरीक्षण/परीक्षण।

प्रसंग: आपका पत्र संख्या शून्य दिनांक 17-01-2020 (ट्रेजरी चालान संख्या ए००००१२ दिनांक 09-01-2020 धनराशि रू० 6000.00 एस०बी०आई० जवाहर भवन, लखनऊ)

प्रिय महोदय,


कृपया आपके परिसर में अधिष्ठापित 04 नं० लिफ्ट, जिनका विवरण नीचे अंकित है, के विद्युतीय अधिष्ठापन का निरीक्षण/परीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 18-01-2020 को किया गया। निरीक्षण के समय विद्युतीय अधिष्ठापन भारतीय विद्युत नियमावली 1956 के सम्बन्धित नियमों के अन्तर्गत संतोषजनक पाया गया।

क्रमांक	मेक	ब्लाक	मोटर सी० नं०	क्षमता	स्टॉप/स्पीड
1.	Thyssenkrupp	Dhruv-A	16MX06040	1020Kg	26Stop/1.75m/s
2.	Thyssenkrupp	Dhruv-A	17MX02711	1020Kg	26Stop/1.75m/s
3.	Thyssenkrupp	Dhruv-B	16MX04004	1020Kg	26Stop/1.75m/s
4.	Thyssenkrupp	Dhruv-B	16MX18430	1020Kg	26Stop/1.75m/s

अतः उपरोक्त लिफ्ट के विद्युतीय अधिष्ठापन को प्रयोग में लाये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

नोट:- लिफ्ट का कार्य/अनुक्षण ओरिजनल मैनुयूफैक्चरर से ही कराये। लिफ्ट का समय-समय पर अनुक्षण तथा ठीक प्रकार से परिचालन एवं यान्त्रिक रूप से ठीक रखने की जिम्मेदारी उपभोक्ता की होगी। उक्त अनापत्ति मात्र विद्युत सुरक्षा से सम्बन्धित है, यान्त्रिक सक्षमता की जिम्मेदारी मैनुयूफैक्चरर तथा उपभोक्ता की है।

भवदीय,



(विजय कुमार राव)

सहायक निदेशक, विद्युत सुरक्षा
उ०प्र०शासन, लखनऊ ज०, लखनऊ।

संख्या स०नि०/वि०सु०/ल०ज०/लिफ्ट/निरी०/2019-20 तददिनांक

उपरोक्त की प्रतिलिपि उप निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उ०प्र० शासन, लखनऊ रीजन, लखनऊ की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

(विजय कुमार राव)

सहायक निदेशक, विद्युत सुरक्षा
उ०प्र०शासन, लखनऊ ज०, लखनऊ।

Date: - 28th November 2017


TO WHOM IT MAY CONCERN

STRUCTURE STABILITY CERTIFICATE

M/s RUDRABHISHEK ENTERPRISES PVT. LTD. has been retained as Structural Designers for "GROUP HOUSING PROJECT, Block-A, Tower- 1 to Tower- 5 and Block-B, Tower-1 (Khasra Number 182P, 183P, 184P Ardonamau Village and 18P, 19, 20, 21, 22P, 23, 24P, 25P, 44P, 45P Ahmamau Village, Lucknow) ", Developed By PAARTH INFRABUILD Ltd. Located at Ardonamau and Ahmamau Village, Lucknow.

. This is to Certify:-

1. That the Structural design is carried out in accordance with the provisions of NBC, building bye-laws and specifications as stipulated by the Bureau of Indian Standards. The design is based on the following Indian Standard Specifications.
 - a) IS: 456-2000: Code of practice for plain and reinforced concrete.
 - b) IS: 875-1987 (all parts): Design loads for building structures.
 - c) IS: 1893 (1999): Criteria for earthquake resistant design of structures.
 - d) IS 13920 (1993-Refirmed 1998): Ductile Detailing of reinforced Concrete Structure subjected to Seismic Forces – Code of Practice.
2. That the building is designed for the appropriate seismic loads, all dead loads and live loads, wind pressure etc. In all cases, normal strengthening to resist to distress during earthquake is provided in our design.


SUDHIR KUMAR MARKAM
M. Tech (Structure), B.E.(Civil)
Structural Engineer

Rudrabhishek Enterprises Pvt. Ltd.
820, Antriksh Bhawan, 22, K. G. Marg,
Connaught Place, New Delhi-110001, India
Ph. No.: +91-11-41069500, 43509305
Fax No.: +91-11-23738974

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)**अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)****यूआईडी संख्या : UPFS/2020/21968/LCK/LUCKNOW/1393/DD****दिनांक : 04-09-2020**

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **Paarth Aadyant Phase 2** पता **DHRUV ,TOWER 02 , KHASRA NO. 182P, 183P, 184P,VILLAGE ARDAUNAMAU,SAHEED PATH,LUCKNOW** तहसील - **SAROJNINAGAR** प्लाट एरिया **50395.00 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **14506.72** (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - **1** जिसमें -

ब्लॉक/टॉवर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेंट की संख्या	ऊँचाई
DHRUV TOWER 02	1	1	7.48 मीटर

अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण **अग्निशमन अधिकारी** द्वारा दिनांक **09-09-2020** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **GIRISH KUTTAN ,9161344676** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Residential** के अन्तर्गत वैधता तिथि **12-09-2020** से **11-09-2025** तक **5** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स **Paarth Aadyant Phase 2** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **Paarth Aadyant Phase 2** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।"



निर्गत किये जाने का दिनांक : 12-09-2020
स्थान : LUCKNOW

हस्ताक्षर - (डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

AMAN SHARMA

6F3173ACF1282848601D36130C6B4188B05EE040

12-09-2020

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.



कार्यालय उपनिदेशक विद्युत सुरक्षा, उ०प्र० शासन, लखनऊ, रीजन, विभूति खण्ड-2,
गोमती नगर, लखनऊ।

वि०सु०नि०/ल०री०/एच०टी०/निरीक्षण

दिनांक 18-07-2016

संख्या :
सेवा म.

मेसर्स पार्थ इन्फ्राबिल्ड प्रा० लि०,

द्वारा श्री विक्रम शुक्ला,

खसरा सं०-182पी, 183पी एवं 184 पी० सेक्टर-7,

अहिमामऊ, गोमती नगर, लखनऊ।

विषय :

आपके परिसर में अधिष्ठापित 630 के०वी०ए० (01नं०) ट्रांसफार्मर 11/0.433 के०वी० सबस्टेशन, एवं 300 कि०वाट. मध्यम विभव लोड के विद्युतीय अधिष्ठापन का प्रारम्भिक निरीक्षण।

प्रिय महोदय,

आपके परिसर में अधिष्ठापित विषयांकित विद्युतीय अधिष्ठापन का निरीक्षण दिनांक 18-07-2016 को करने पर अधिष्ठापन कार्य भारतीय विद्युत नियमावली, 1956 के सुसंगत नियमों का पालन करता हुआ पाया गया।

ट्रांसफार्मर का विवरण

मेक- KIRLOSKAR ELECTRIC COMPANY LTD

क्षमता-630 के०वी०ए०

सी०नं०-JD501/33

वोल्टता-11/0.433 के०वी०

अतः उक्त अधिष्ठापन को उर्जित किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

यदि उक्त अधिष्ठापन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन किया जाये तो इस निदेशालय को अवगत कराके अनुमति अवश्य प्राप्त कर लें।

भवदीय,

(शिशिर श्रीवास्तव)

उपनिदेशक

विद्युत सुरक्षा, लखनऊ रीजन लखनऊ।

संख्या : 10.31(17)

वि०सु०नि०/ल०री०/एच०टी०/निरीक्षण, तददिनांक :-

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- 1- अधिशासी अभियंता नगरीय विद्युत वितरण खण्ड, गोमती नगर, लेसा, लखनऊ।
- 2- सहायक निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उ०प्र० शासन, लखनऊ जोन, लखनऊ।
- 3- निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उ०प्र० शासन, लखनऊ।

(शिशिर श्रीवास्तव)

उपनिदेशक

विद्युत सुरक्षा, लखनऊ रीजन लखनऊ।