

कार्यालय निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, विभूति खण्ड-2, गोमती नगर

संख्या 1325 मु0/ई0/एच0टी0/निरीक्षण/2012-13,

सेवा में,

दिनांक: 08/11/2012

सर्वश्री एस0वी0पी0 बिल्डर्स इण्डिया लि0,
गुलमोहर गार्डन, नूर नगर, राजनगर विस्तार,
जिला-गाजियाबाद।

विषय:

33/0.433 के0वी0 2000 के0वी0ए0 X 1 नं0 ट्रांसफार्मर सब-स्टेशन के विद्युतीय अधिष्ठापन निरीक्षण।

प्रसंग:

निदेशालय का पत्रांक 733 मु0/ई0/एच0टी0/झाड़ंग-अनुमोदन/2012-13, दिनांक 28/10/2012, आपका पत्रांक-शून्य, दिनांक शून्य एवं ट्रेजरी चालान सं0-आर-110604 दिनांक 28/10/2012, 17.000=00

प्रिय महोदय,

कृपया आपके परिसर में अधिष्ठापित निम्नलिखित उच्च विभव ट्रांसफार्मर सब-स्टेशन का अधिष्ठापन का प्रथम निरीक्षण अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा दिनांक 07.11.2012 को किया गया :-

क्रम सं0	उपकरण	मेक	क्षमता	वोल्टता	सीरीस
1	ट्रांस0 नं0-1	Diamond Power Transformers Ltd.	2000 के0वी0ए0	33/0.433 के0वी0	DF

निरीक्षण के समय उपरोक्त उच्च विभव ट्रांसफार्मर सब-स्टेशन के विद्युतीय अधिष्ठापन भारत नियम-1956 के सम्बन्धित नियमों का पालन करते हुए पाये गये। अतः उसे सजीव किये जाने की अनुमति दी जाती है।

भवदीय,

(गिरीश कुमार सिंह)
कार्यवाहक निदेशक

संख्या:

मु0/ई0/एच0टी0/निरीक्षण/2012-13, तददिनांक

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, गाजियाबाद।
2. सहायक निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उ0प्र0 शासन, गाजियाबाद जोन, गाजियाबाद।

(गिरीश कुमार सिंह)
कार्यवाहक निदेशक