

कार्यालय उप निदेशक, विद्युत सुरक्षा, 30 प्र० शासन, गाजियाबाद रीजन, एफ-6, पटेलनगर-111 गाजियाबाद ।

संख्या- 4739
सेवा में,

वि०सु०नि० (गा०बाद रीजन) एच०टी० / निरीक्षण

दिनांक- 22-12-17

M/s-Paramount Propbuild Pvt. Ltd,

Plot No.-GH-05A, Sector-01,

Gr. Noida, G.B. Nagar

विषय-

2000 के० वी० ए० x 01न० एवं 1600 के० वी० ए० x 01न० (33 / 0.433 के० वी०) ट्रांसफार्मर्स के उच्च विभव एवं 250के०वी०ए० x 02न० जनरेटिंग सेट्स के मध्यम विभव विद्युत अधिष्ठापन का प्रारम्भिक निरीक्षण ।

प्रसंग-

आपका पत्र दिनांक-15.12.2017 द्वारा प्राप्त ट्रेजरी चालान सं०आर 104832, दिनांक-16.12.2017, रु०44000/- राजकीय कोषागार में जमा किया गया।

प्रिय महोदय,

कृपया आपके परिसर में अधिष्ठापित निम्नलिखित विद्युत अधिष्ठापनों का प्रारम्भिक निरीक्षण अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा

दिनांक-21.12.2017 को किया गया :-

ट्रांसफार्मर्स का विवरण :-

मेक-	Voltmap	Voltmap
नं०-	47021/1	47010/1,
क्षमता-	2000 के०वी०ए०,	1600 के०वी०ए०,
वोल्टेज-	33/0.433 के०वी०,	33/0.433 के०वी०,

जनरेटिंग सेट्स का विवरण :-

Stamford,	Stamford,
N11L518265,	N11C104251,
250 के०वी०ए०,	250 के०वी०ए०,
415 वोल्ट्स,	415 वोल्ट्स,

निरीक्षण के समय उपरोक्त विद्युत अधिष्ठापन भारतीय विद्युत नियम-1956 के सम्बन्धित नियमों के अन्तर्गत संतोषजनक पाये गये । अतः उक्त ट्रांसफार्मर्स, जनरेटिंग सेट्स को प्रयोग में लाये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में उपरोक्त विद्युतीय अधिष्ठापन में अनुमोदित डाइंग से भिन्न किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है, तो उसकी पूर्व अनुमति इस कार्यालय से अवश्य प्राप्त कर ली जाय, अन्यथा भारतीय विद्युत नियम-1956 के सम्बन्धित नियमों का स्पष्ट उल्लंघन माना जायेगा ।

भवदीय

(इंजी० अक्षय कुमार आर्य)

उपनिदेशक
विद्युत सुरक्षा उ०प्र० शासन
गाजियाबाद रीजन गाजियाबाद

सं०

वि०सु०नि० (गा०बाद रीजन) एच०टी० / निरीक्षण तद दिनांक-

उपरोक्त की प्रतिलिपि सिनियर मैनेजर, सर्वश्री नोएडा पावर कम्पनी लिमिटेड, ग्रेटर नोएडा जिला-गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(इंजी० अक्षय कुमार आर्य)

उपनिदेशक
विद्युत सुरक्षा उ०प्र० शासन
गाजियाबाद रीजन गाजियाबाद

सं०

वि०सु०नि० (गा०बाद रीजन) एच०टी० / निरीक्षण तद दिनांक-

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सहायक निदेशक, विद्युत सुरक्षा, 30 प्र० शासन, गाजियाबाद जोन, गाजियाबाद ।
2. निदेशक, विद्युत सुरक्षा, 30 प्र० शासन, लखनऊ की सेवा में ।

(इंजी० अक्षय कुमार आर्य)

उपनिदेशक
विद्युत सुरक्षा उ०प्र० शासन
गाजियाबाद रीजन गाजियाबाद