

**कार्यालय
अधिशाली अभियन्ता
विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-तृतीय
गोरखपुर**

पत्रांक 1316

वि०न०वि०ख०तृ०(गो०)/

दिनांक- 26/6/2018

विषय:- खोराबार, गोरखपुर के विद्युतीकरण हेतु (औपचारिकता एवं शर्तें)

श्री अभिषेक सिंह पुत्र श्री हरेन्द्र,

निदेशक मे० ए०एम०वी०

इन्फाटेक प्रा०लि०, खोराबार,

गोरखपुर।

महोदय,

आप द्वारा प्रेषित विद्युत संयोजन हेतु प्रार्थना पत्र दिनांकके सम्बन्ध में आपको अदगत कराना है कि स्वीकृत विद्युत भार-425कि०वा० के विद्युत भार पर एच०वी०-1.विधा के लिए स्वीकृत किया गया है।

आपसे अनुरोध है कि कृपया निम्नलिखित वांछित कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करने का कष्ट करें जिससे आपके विद्युत संयोजन सम्बन्धी अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

1. किसी भी कार्यदिवस को कार्यालय अवधि में अधोलिखित शुल्क डिमाण्ड ड्राफ्ट(डी०डी०) द्वारा जमा करने का कष्ट करें।

(i)	Service Line Charge Rs-	615749.00 (15%Supervision charges + H.T. Metering)
(ii)	18% G.S.T. Rs-	115960.00
(iii)	1% Labour Cess Rs -	27475.00

TOTAL Rs- 759184.00

(रुपया सात लाख उन्सठ हजार एक सौ चौरासी मात्र)

2. पावर उपभोक्ता रु० 100.00 का नान ज्युडिसिएल स्टैम्प पेपर रेवेन्यू स्टैम्प सहित स्वयं कार्यालय में उपस्थित हों जिससे कारपोरेशन के साथ अनुबन्ध का कार्य पूर्ण किया जा सके एवं साथ में दो ऐसे गवाह भी लावें जो इस विभाग की जानकारी में हों। (लागू/लागू नहीं)
3. पावर बत्ती विद्युत संयोजन हेतु विभागीय नियमों के अनुपालन का बयानहल्फी प्रस्तुत करना अनिवार्य है। (लागू/लागू नहीं)
4. लाइसेन्सधारी जिसने आपके अधिष्ठान में वायरिंग का कार्य पूर्ण किया हो, के द्वारा बी० एण्ड एल० फार्म तीन प्रतियों में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। (लागू/लागू नहीं)
5. रु०..... का ट्रेजरी चालान धनराशि द्वारा हेड - 043 विद्युत कर व शुल्क (2)भारतीय नियमावलीके अन्तर्गत शुल्क जमा करने के उपरान्त इस कार्यालय को प्रति उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। (लागू/लागू नहीं)
6. यदि सम्बन्धित अधिष्ठान (जिसमें विद्युत संयोजन लिया जाना है) पर कोई विद्युत देय बकाया है तो जब तक पुराना बकाया जमा नहीं होता विद्युत संयोजन अवमुक्त नहीं किया जाएगा। (लागू/लागू नहीं)
7.के०वी०ए० क्षमता फ्री कैपेसिटर लगवाने का प्रमाण पत्र के साथ-साथ प्रार्थना पत्र दिया है तथा संयुक्त प्राक्कलन बनाया गया है, जब तक ये सभी उपभोक्ता भी उपरोक्त औपचारिकता पूर्ण नहीं कर लेते तब तक विद्युत संयोजन के अवमुक्त करने की कार्यवाही नहीं की जाएगी। (लागू/लागू नहीं)
8. अधिष्ठान के स्वामित्व/किराएदारी/प्लाटधारी का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। (अनिवार्य)
9. यदि ब्रैकेट से कनेक्सन दिया गया है, जिस उपभोक्ता के यहाँ ब्रैकेट लगा है उनका कनेक्सन नम्बर बुक नम्बर के साथ साथ अनापत्ती प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। (अनिवार्य)
10. विद्युत संयोजन हेतु लगने वाला तार यदि किसी अन्य व्यक्ति के जमीन जायदाद से गुजरता है तो उस व्यक्ति द्वारा अनापत्ती प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। (अनिवार्य)
11. यदि विद्युत संयोजन हेतु लाइन खींचते समय किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो लाइन खींचने का कार्य विभाग द्वारा रोक दिया जाएगा जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी। (अनिवार्य)
12. निगम द्वारा सामग्री मूल्य की वृद्धि की दशा में बढ़ी हुई धनराशि आपको जमा करना होगा। (अनिवार्य)
13. यदि चौदह दिन के अन्दर आप द्वारा उपरोक्त कार्यवाही पूर्ण नहीं की जाती है तो समझा जाएगा कि आप विद्युत संयोजन लेने हेतु इच्छुक नहीं हैं एवं आपका प्राक्कलन निरस्त कर दिया जाएगा। (अनिवार्य)
14. पी०वी०सी० केबिल/ब्रैकेट उपभोक्ता द्वारा देय होगा। (अनिवार्य)
15. कार्य के दौरान किसी प्रकार का व्यवधान आने पर उसके निराकरण की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित आवेदनकर्ता की होगी।(अनिवार्य)

अधिशाली अभियन्ता

पत्रांक

वि०न०वि०ख०तृ०(गो०)/

दिनांक-

2018

प्रतिलिपि उपखण्ड अधिकारी विद्युत नगरीय वितरण उपखण्ड पंचम/षष्ठम गोरखपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशाली अभियन्ता

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-तृतीय
पी०एच०-१, मोहददीपुर,
गोरखपुर

सं०: /वि०न०वि०ख०तृ०(गो०)

दिनांक-

कार्यालय ज्ञाप

उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद सम्प्रति उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के आदेश सं० 469 कार्य-चौदह/पाकालि/2015-6के/2015/निदेशक (वितरण) दिनांक 25.04.2015 के अनुपालन में एवं कार्यालयी पत्रांक 3885 दिनांक 23.09.2015 के अनुक्रम में निम्नलिखित इकाई/पार्टी के पक्ष में अधोलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन विद्युत भार एतद्वारा स्वीकृत किया जाता है :-

इकाई/पार्टी का नाम व पता	स्वीकृत विद्युत भार	दर सूची	प्रयोजन	कार्य स्थल
1	2	3	4	5
श्री अभिषेक सिंह पुत्र श्री हरेन्द्र, निदेशक मे० एम०एम०वी० इन्फ्राटेक प्रा०लि०, खोराबार, गोरखपुर	425 कि०वा०	एच०वी०-१	वाणिज्यिक बत्ती पंखा	खोराबार, गोरखपुर

{उक्त भार 132 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र, मोहददीपुर ओल्ड, गोरखपुर पर स्थापित 40 एम०वी०ए० परिवर्तक नं० 1 से जुड़े 33 के०वी० खोराबार पोषक से पोषित 33/11 के०वी० उपकेन्द्र खोराबार पर स्थापित 10 एम०वी०ए० परिवर्तक नं० 1 से पोषित 11 के०वी० दिव्यनगर-2 पोषक से अवमुक्त किया जायेगा।}

इकाई के परिसर में स्थापित किये जाने वाले परिवर्तक एवं एच०टी० मीटरिंग तथा लाइन निर्माण सम्बन्धी सम्पूर्ण व्यय उपभोक्ता द्वारा वहन किया जायेगा।

उपरोक्त विद्युत भार की स्वीकृति तथा उसका अवमुक्त करना निम्न शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन है :-

1. विद्युत आपूर्ति संहिता-2005 के अन्तर्गत निहित निर्देशों के अनुसार स्वीकृत भार अवमुक्त किया जायेगा।
2. विरल श्रेणी की इकाईयों द्वारा पीक आवर्स में विद्युत का उपभोग पूर्णतया हर दशा में प्रतिबंधित होगा और इसका उल्लंघन करने पर इकाई का विद्युत कनेक्शन नियमानुसार विच्छेदित कर दिया जायेगा।
3. प्रभावित 400/220/132 के०वी० उप संस्थानों पर स्थापित ट्रान्सफार्मरों की निर्धारित अधिकतम लोडिंग सीमा से अधिक भारित होने की दशा में इकाई की विद्युत आपूर्ति में कटौती की जायेगी।
4. विद्युत प्रणाली ओवरलोडेड होने के कारण इस बात की पूरी सम्भावना है कि इकाई की विद्युत आपूर्ति में ब्रेक-डाउन, लोड-शेडिंग तथा लो-वोल्टेज की समस्याएँ विद्यमान रहें।
5. इस स्वीकृति आदेश के निर्गत होने के पश्चात नियम एवं शर्तें दिये जाने की तिथि से तीन माह (90 दिवस) के अन्दर वांछित धनराशि जमा न किये जाने की दशा में स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
6. यदि उपभोक्ता के पक्ष में उक्त विद्युत भार पहले ही स्वीकृत किया जा चुका हो, तो उस दशा में यह आदेश निरस्त माने जायेंगे।
7. उक्त संयोजन को विद्युत आपूर्ति परिषदीय नियमों के अंतर्गत की जायेगी। परन्तु प्रतिकूल परिस्थितियों में विद्युत प्रणाली की सुरक्षा हेतु समय-समय पर आवश्यकतानुसार रोस्ट्रिंग तथा आपात कालीन रोस्ट्रिंग की जा सकती है।
8. विद्युत आपूर्ति कारपोरेशन में लागू रेट-शिड्यूल में निहित वोल्टेज पर ही दी जायेगी।
9. उक्त विद्युत भार किसी भी दशा में कारपोरेशन की किसी भी ट्रंक लाइन को टेप करके अवमुक्त नहीं किया जायेगा।
10. किसी भी दशा में शहरी पोषक को नगर पालिका/नगर महापालिका/टाऊन एरिया की सीमा से बाहर बढ़ाकर विद्युत भार अवमुक्त नहीं किया जायेगा।


E.E

11. स्वतंत्र पोषक द्वारा विद्युत भार अवमुक्त करने हेतु कारपोरेशन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
12. यदि कालम-5 में उल्लिखित परिसर/इकाई पर अथवा उपभोक्ता के नाम पहले से कोई कनेक्शन रहा हो, तो उक्त भार तब तक नहीं विमुक्त (रिलीज) किया जायेगा, जब तक कि उस पुराने कनेक्शन अथवा उपभोक्ता के विरुद्ध बकाया निगमीय धनराशि (यदि कोई हो) का पूरा भुगतान न कर दिया जाये।
13. यदि उक्त इकाई/उपभोक्ता और कारपोरेशन के मध्य कोई न्यायिक विवाद अथवा कोर्ट केस लम्बित हो, तो उस दशा में भी विद्युत भार अवमुक्त (रिलीज) नहीं किया जायेगा।
14. कारपोरेशन द्वारा निर्धारित औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात ही विद्युत भार अवमुक्त किया जायेगा।
15. विपरीत प्रणाली दशाओं/आपातकालीन रोस्ट्रिंग अथवा विद्युत कटौती की स्थिति में आवश्यक विद्युत आवश्यकता/मांग बनाये रखने के लिए उपभोक्ता को परामर्श दिया जाता है कि उपयुक्त क्षमता का/के जनरेटिंग सेट लगा लें जिसके लिए वे कारपोरेशन की पूर्वानुमति अलग से प्राप्त कर सकते हैं।
16. 50 कि.वा. से अधिक भार के संयोजन हेतु पूर्व से ही परिवर्तक क्षमता का आंकलन करके एच.टी मीटरिंग स्थापित करते हुए स्वीकृत भार अवमुक्त किया जायेगा।
17. उक्त भार अवमुक्त करने के पूर्व निदेशक, उ०प्र० विद्युत सुरक्षा निदेशालय द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता (वितरण) को उपभोक्ता से प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
18. इकाई का स्वीकृत भार अवमुक्त करने हेतु इकाई परिसर में स्वतन्त्र प्रवेश द्वार होगा तथा संयोजन पर नियमानुसार डबल मीटरिंग की जायेगी। कारपोरेशन द्वारा समय-समय पर लागू नियमों एवं रेट शिड्यूल के अनुसार विद्युत बीजक एवं अन्य देयों के भुगतान का दायित्व आवेदक का होगा।
19. यथा प्रस्तावित तलपट मानचित्र आगणित भार की स्वीकृति/वितरण मेन्स का विस्तार/मीटरिंग एवं विद्युत संयंत्रों का अधिग्रहण, लागू परिषदादेशों/निगमादेशों एवं उ०प्र० विद्युत प्रदाय संहिता 2005 (छठवें संशोधन) में निहित प्राविधानों/सुरक्षा नियमों के अनुसार किया जाय।
20. उ०प्र० विद्युत नियामक आयोग के पत्र सं० यू०पी०इ०आर०सी०/सेक्रे०/वी०सी०ए०/2009-3775 दिनांक 22.01.2009 में निहित निर्देशानुसार ड्राई टाइप परिवर्तक स्थापित किया जाय।

सं० 650 / वि०न०वि०ख०तृ०(गो०) / तददिनांक 16/3/10

(वी०के० चौधरी)
अधिशासी अभियन्ता

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, गोरखपुर।
 2. उपखण्ड अधिकारी, विद्युत नगरीय वितरण उपखण्ड-षष्ठम, गोरखपुर को उपरोक्त के सम्बन्ध में प्राक्कलन उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
 3. अवर अभियन्ता, 33/11 कै०वी० विद्युत उपकेन्द्र खोराबार को उपरोक्त के सम्बन्ध में प्राक्कलन उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
 4. मानचित्रक।
 5. श्री अभिषेक सिंह पुत्र श्री हरेन्द्र, निदेशक मे० एम०एम०वी० इन्फ्राटेक प्रा०लि०, खोराबार, गोरखपुर।

(वी०के० चौधरी)
अधिशासी अभियन्ता