

कार्यालय, उपनिदेशक, विद्युतसुरक्षा, उत्तर प्रदेश शासन गाजियाबाद रीजन, गाजियाबाद
संख्या: 18VSNO03001527 वि०सु०/मध्यम विभव/एच०टी०/निरीक्षण, 2018-18 दिनांक: 18/04/2018
सेवामें,

सर्वश्री SAVFAB DEVELOPERS PVT LTD

KHASRA NO 959, VILLAGE - MEHRAULI, NH -24, GHAZIABAD

विषय :- विद्युतीय अधिष्ठापनों का निरीक्षण/परीक्षण।

प्रसंग :- आप का आवेदन पत्र संख्या VS1802438 दिनांक 16/04/2018

प्रिय महोदय,

कृपया निम्नांकित विद्युतीय अधिष्ठापन का निरीक्षण/परीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 17/04/2018 को करने पर उक्त विद्युतीय अधिष्ठापन विद्युत सुरक्षा की दृष्टि से सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी (मेजर्स रिटैटेड टू सेफ्टी एण्ड इलेक्ट्रिक सप्लाई) रेगुलेशन 2010 के सुसंगत विनियमों का पालन करता हुआ पाया गया।

क्र० सं०	उपकरण	मेक	क्षमता	वोल्टता	सीरियल नम्बर
1	Transformer	P.P. INDUSTRIES PVT LTD	400 KVA	11000 V	3279

विद्युतीय लोड के अधिष्ठापन का विवरण 240 किलोवाट।

टिप्पणी :

अतः उक्त 400 के०वी०ए०, 11/०.433 के०वी० ट्रांसफार्मर को प्रयोग में लाये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

भवदीय,



AKSHYA KUMAR ARYA
उपनिदेशक,
विद्युत सुरक्षा, 30प्र० शासन,
गाजियाबाद

संख्या: 18VSNO03001527 वि०सु०/मध्यम विभव/एच०टी०/निरीक्षण, 2018-18, तदिनांक।

उपरोक्त की प्रति लिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशासी अभियन्ता, विद्युतवितरण खण्ड. गाजियाबाद ।
- सहायक निदेशक, विद्युतसुरक्षा, 30प्र० शासन गाजियाबाद जोन ।
- संयुक्त निदेशक, विद्युतसुरक्षा, 30प्र० शासन, लखनऊ ।
- निदेशक, विद्युत सुरक्षा, 30प्र० शासन, लखनऊ ।



AKSHYA KUMAR ARYA
उपनिदेशक,
विद्युत सुरक्षा, 30प्र० शासन,
गाजियाबाद