

महानगरपालिका, उप निर्देशक, विद्युत सुरक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ रीजन, विनियम
खण्ड-2 गोगती नगर, लखनऊ।

स्थिति / विवरण / संसदीय / एचओटी / निरीक्षण / 2017-18 दिनांक 23-8-18

13 743
2161
25/8/18

सर्वश्री अधिशासी अभियन्ता,
विद्युत खण्ड प्रथम,
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद् आफिस काम्पलैक्स भूतनाथ,
मन्दिर मार्ग इन्दिरा नगर, जिला लखनऊ (उ०प्र०)

विषय:- गोकुल ग्राम योजना, मुन्नु खेड़ा में सम्पादित कराये गये वाहय विद्युतीकरण कार्य का
प्रारम्भिक निरीक्षण।

प्रसंग:- मुख्यालय का पत्रांक 8264 / मु० / ई० / सात-एचओटी / रीजन दिनांक 08-12-1986 एवं आपके
पत्रांक शून्य दिनांक शून्य (वालान संख्या-HD32756 दिनांक 13.08.2018 धनराशि रु० 26450.00 / -एस०बी०आई०,
लखनऊ।

प्रिय महोदय,

आपके परिसर में अधिष्ठापित विषयकित विद्युति अधिष्ठान का निरीक्षण दिनांक 23-8-18 को
करने पर अधिष्ठापन कार्य भारतीय विद्युत नियमावली, 1956 के सुसंगत नियमों का पालन करता हुआ पाया गया-

सेट नं०-1

कोबिल का विवरण

- 1 11 को०वी० एचओटी लाइन लगभग-300 मी०
- 2 एलओटी लाइन लगभग 04 किमी०

ट्रान्सफार्मर का विवरण

400को०वी० ट्रान्सफार्मर 05 नं०

मेक जायको इलेक्ट्रिकल्स

- 1 JE/0318/1379
- 2 JE/0318/1377
- 3 JE/0318/1375
- 4 JE/0318/1378
- 5 JE/0318/1385

अतः आपसे अधिष्ठापन के उर्जित किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। यदि उक्त अधिष्ठापन में
किसी प्रकार का कोई परिवर्तन किया जाये तो इस निदेशालय को अवगत कराके अनुमति अवश्य प्राप्त कर लें।

भवदीय

(सुखन सिंह)

उप निर्देशक

विद्युत सुरक्षा, उ०प्र० शासन,
लखनऊ रीजन, लखनऊ।

संख्या- 675 उपनि० / वि०सु० / एचओटी / निरीक्षण / 2017-18 / तददिनांक
उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित
अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ~~खण्ड-2~~ लखनऊ जिला लखनऊ।
सहायक निर्देशक, विद्युत सुरक्षा, उ०प्र० शासन, लखनऊ जिला लखनऊ।
संयुक्त निर्देशक विद्युत सुरक्षा उ०प्र० शासन, लखनऊ।

Nofa

9/10/18

(सुखन सिंह)

उप निर्देशक

विद्युत सुरक्षा, उ०प्र० शासन,
लखनऊ रीजन, लखनऊ।