



पत्रांक— /मु०अ०गा०क्ष०गाजि०/भार स्वीकृति

दिनांक:

कार्यालय ज्ञाप

निम्नलिखित इकाई/पार्टी के पक्ष में अधोलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन एतद्वारा घरेलू/वाणिज्यिक विद्युत भार स्वीकृत किया जाता है:-

क्र० सं०	इकाई/पार्टी का नाम व पता	स्वीकृत विद्युत भार	श्रेणी	प्रयोजन	स्थल
1	2	3	4	5	6
1.	मै० आदिनाथ प्रोबिल्ड (इण्डिया) प्रा० लि०, एंजिल जूपिटर, खसरा नं०-520/1, अहिंसा खण्ड-द्वितीय, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद	2334 किलोवाट	एलएमवी-1	आवासीय	खसरा नं०-520/1, अहिंसा खण्ड-द्वितीय, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद

नोट :- (1) उपभोक्ता को उपरोक्त आवेदित विद्युत भार 33/11 केवी उपसंस्थान अहिंसा खण्ड, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद क्षमता 10+10 एमवीए है से एक नया 11 केवी पोषक बनाकर निर्गत किया जायेगा। जिसका समस्त व्यय उपभोक्ता द्वारा वहन किया जायेगा। -
(2) विद्युत आपूर्ति संहिता 2005 के तीसरे संशोधन के पैरा 4.6 (ई) में निहित प्राविधानों के तहत उपभोक्ता से स्वीकृत प्राक्कलन का 15 प्रतिशत सुपरविजन चार्ज जमा कराकर लाईन निर्माण आदि का कार्य उपभोक्ता द्वारा स्वयं कराया जायेगा।

उपरोक्त उपभोक्ता को उक्त स्वीकृत विद्युत भार एकल बिन्दु पर निम्नलिखित चार (4) चरणों में अवमुक्त किया जायेगा:-

चरण	भार	अवमुक्ति वर्ष
प्रथम चरण	500 किलोवाट	दिसम्बर 2015
द्वितीय चरण	500 किलोवाट	दिसम्बर 2017
तृतीय चरण	500 किलोवाट	दिसम्बर 2019
चतुर्थ चरण	834 किलोवाट	दिसम्बर 2021

उपरोक्त विद्युत भार की स्वीकृति तथा उसका अवमुक्त करना निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन भी होगा, जिनका पालन उपभोक्ता द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा अन्यथा की स्थिति में उपरोक्त स्वीकृति स्वयं निरस्त मानी जायेगी:-

उपरोक्त विद्युत भार की स्वीकृति तथा उसका अवमुक्त करना निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन है :-

- 11 केवी पिल्फर प्रूफ मीटरिंग उपभोक्ता के परिसर में एवं परिसर के बाहर सुनिश्चित की जायेगी।
- इकाई के मुख्य प्रवेश द्वार के निकट स्वतन्त्र प्रवेश द्वार का मीटरिंग रूम उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के मापदण्डों के अनुरूप उपभोक्ता को अपने व्यय पर बनाना होगा तथा मीटरिंग कक्ष तक प्रवेश का मार्ग स्वतन्त्र होगा एवं मीटरिंग कक्ष में कारपोरेशन का ताला होगा।
- प्रभावित 400/220/132 केवी उप-संस्थानों पर स्थापित ट्रांसफार्मरों की निर्धारित अधिकतम लोडिंग सीमा से अधिक भारित होने की दशा में इकाई की विद्युत आपूर्ति में कटौती की जायेगी।
- विद्युत सप्लाई कोड 2005 के तीसरे संशोधन के प्रस्तर 4.8 (सी०) में निहित प्राविधानों के तहत उपर लिखित विद्युत भार को अवमुक्त करने हेतु उपभोक्ता को नियम व शर्तें दिये जाने की तिथि से 90 दिन के अन्दर प्राक्कलन की वांछित धनराशि जमा करानी होगी अन्यथा की स्थिति में यह भार स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
- यदि उपभोक्ता के पक्ष में उक्त विद्युत भार पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है तो उस दशा में यह भी आदेश निरस्त माने जायेंगे।
- उक्त विद्युत भार किसी भी दशा में निगम की किसी भी ट्रंक लाईन को टेप करके, अवमुक्त नहीं किया जायेगा।
- किसी भी दशा में शहरी पोषक को नगर पालिका/नगर महापालिका/टाउन ऐरिया की सीमा से बाहर बढ़ाकर विद्युत भार अवमुक्त नहीं किया जायेगा।
- यदि इकाई के परिसर में अथवा उपभोक्ता के नाम पहले से कोई संयोजन रहा हो तो उक्त भार तब तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा तब तक की पुराने संयोजन अथवा उपभोक्ता के विरुद्ध बकाया धनराशि, यदि कोई हो का भुगतान नहीं कर दिया जाता।

9. यदि उक्त इकाई/उपभोक्ता द्वारा निगम की नीति संबंधी विषयों (उदाहरणार्थ) टैरिफ या उससे संबंधित जैसे फ्यूल सरचार्ज, लो पावर फेक्टर सरचार्ज, टैरिफ की दर विरल/अविरल विद्या आदि के विषय में विवाद किसी भी न्यायालय में उठाया गया है, और वह लम्बित है तो उस दशा में विवाद समाप्त होने के ही विद्युत भार अवमुक्त किया जायेगा।
10. समय-समय पर निगम एवं डिस्ट्रीब्यूशन कोड 2005 द्वारा निर्धारित सम्पूर्ण औपचारिकताएँ पूर्ण करने के पश्चात् विद्युत भार अवमुक्त किया जायेगा।
11. उक्त संयोजन को विद्युत आपूर्ति कारपोरेशन नियमों के अन्तर्गत की जायेगी परन्तु प्रतिकूल परिस्थितियों में विद्युत प्रणाली की सुरक्षा हेतु समय-समय पर आवश्यकतानुसार रोस्टरिंग आपातकालीन रोस्टरिंग की जा सकती है।
13. विद्युत आपूर्ति रेट शिड्यूल/सप्लाई कोड में निहित वोल्टेज पर ही दी जायेगी।
13. उपभोक्ता द्वारा विद्या/उत्पादन बदलने पर यह स्वीकृति स्वतः समाप्त हो जायेगी।
14. भार अवमुक्त करते समय डबल मीटरिंग करना सुनिश्चित किया जाये।
15. सम्बन्धित खण्ड का यह दायित्व होगा कि वह उपयुक्त श्रेणी में बिलिंग करेगा।
16. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता को उपभोक्ता से सम्पूर्ण चरणों के विद्युत भार का सिस्टम लोडिंग चार्ज एक मुश्त तथा जमानत राशि भार अवमुक्ति के अनुसार जमा करानी होगी।

पत्रांक- सी-155 / मु0अ0गा0क्ष0गाजि0/तददिनांक 17.07.2013

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधीक्षण अभियन्ता विद्युत नगरीय वितरण मण्डल-द्वितीय, गाजियाबाद।

2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-अष्टम, गाजियाबाद।

3. मै0 आदिनाथ प्रोबिल्ड (इण्डिया) प्रा0लि0, एंजिल जूपिटर, खसरा नं0-520/1, अहिंसा खण्ड-द्वितीय, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद।

पी0 क0 माहेश्वरी
मुख्य अभियन्ता (वि0)

(एस0क0 कोहली)
अधिशासी अभियन्ता (मु0)
कृते मुख्य अभियन्ता

कार्यालय उप निदेशक, विद्युत सुरक्षा, 30 प्र० शासन, गाजियाबाद रीजन, एफ-6, प्रथम तल, पटेलनगर-111, गाजियाबाद।

संख्या- 2271 वि० सु० नि० (गा० बा० रीजन/एच० टी०/निरी०/
सेवा में,

दिनांक- 19.7.17

M/s- AADINATH PROBUILD (INDIA) Pvt.Ltd.
(ANGEL JUPITER)

Khasra No- 520/1, Ahinsa Khand-2, Village-Muddinnpur Kanawani,
Ghazlabad.

विषय:- 1000 के० वी० ए० X 2 नं० (11/0.433 के० वी०) ट्रांसफार्मर्स के उच्च विभव विद्युत अधिष्ठापन का प्रारम्भिक निरीक्षण।
प्रसंग- आपका पत्र दिनांक-शून्य द्वारा प्राप्त ट्रेजरी चलान सं०- 245 216 दिनांक-18.07.2017, रुपये रु० 21,500.00
राजकीय कोषागार में जमा किया गया।

प्रिय महोदय,

कृपया आपके परिसर में अधिष्ठापित निम्नलिखित विद्युत अधिष्ठापनों का प्रारम्भिक निरीक्षण अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा दिनांक-
19.07.2017 को किया गया :

ट्रांसफार्मर्स का विवरण:-

ट्रांसफार्मर नं०-1
मेक- Kirloskar
नं०- XLD 600/09
क्षमता- 1000 के० वी० ए०
वोल्टेज- 11/0.433 के० वी०

ट्रांसफार्मर नं०-2
Kirloskar
XLD 600/11
1000 के० वी० ए०
11/0.433 के० वी०

निरीक्षण के समय उपरोक्त विद्युत अधिष्ठापन भारतीय विद्युत नियम-1956 के सम्बन्धित नियमों के अन्तर्गत सन्तोषजनक पाया गया। अतः उक्त ट्रांसफार्मर्स को प्रयोग में लाये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में उपरोक्त ट्रांसफार्मर के विद्युतीय अधिष्ठापन में अनुमोदित ड्राइंग से भिन्न किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है, तो उसकी पूर्व अनुमति इस कार्यालय से अवश्य प्राप्त कर ली जाये, अन्यथा भारतीय विद्युत नियम-1956 के सम्बन्धित नियमों का स्पष्ट उल्लंघन माना जायेगा।

भवदीय

(इंजी० अक्षय कुमार आर्य)
उपनिदेशक

विद्युत सुरक्षा उ० प्र० शासन
गाजियाबाद रीजन गाजियाबाद

संख्या- वि० सु० नि० (गा० बा० रीजन/एच० टी०/निरी०/
उपरोक्त की प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, वि० वि० खण्ड-

तददिनांक- , गाजियाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(इंजी० अक्षय कुमार आर्य)

संख्या- वि० सु० नि० (गा० बा० रीजन/एच० टी०/निरी०/

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-सहायक निदेशक, विद्युत सुरक्षा, 30 प्र० शासन, गाजियाबाद जोन, गाजियाबाद।
- 2-निदेशक, विद्युत सुरक्षा, 30 प्र० शासन, लखनऊ।

तददिनांक-

(इंजी० अक्षय कुमार आर्य)

कोषागार प्रपत्र-209 (1)

(प्रस्तर 417 एवं 478 देखिए)

उपकोषागार / बैंक का नाम व शाखा

- S.B.T. Raj Nagar Ghazialeech.

- AADINATH. PROBULID India Private LTD
(ANGLE Jupiter.)
Khasra no. 520/1. Ahinsa Khand - 2 -
Village. Mahiuddinpur
Kanawane - Ghaziabad

- Inspection Rec for 1000X2 No H.T.
Transformer

- $$\dots\dots\dots 21500 = \infty$$

- $$21,500 = 00$$

- 043-178927

- 102-574071-127

धन राशि (अंकों में)

$$21500 = \infty$$

Five hundred 7 crp योग

योग

चालान में लेखाशीर्षक की पुष्टि करने वाले
विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित

संज्ञित
संज्ञित, विद्युत सुरक्षा
30 मिनट, पाठ्यपत्र जोन
F-6, (पत्र) जोन III
संज्ञित

जमाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर

केवल उपकोषागार / बैंक के प्रयोगार्थ

वालान संख्या :

अंकों में रु० :

दिनांक

शब्दों में रु० :

भाषा: हिन्दी क्षेत्र: उत्तरांचल
संख्या: 18 JUL 2017
GOVT. RECEIVED
21500
Maker
Heckles

प्राप्त किया

प्राप्तकता के हस्ताक्षर उपकोषागार
बैंक की मुहर सहित