

Provisional NOC

[Print](#)
[Go Back \(http://upfireservice.gov.in/upfire/officer/fso/inspected-noc\)](http://upfireservice.gov.in/upfire/officer/fso/inspected-noc)

प्रारूप-घ (संलग्नक-3) औपबन्धिक (प्रोविजनल) अनापत्ति प्रमाणपत्र

यूआईडी संख्या : UPFS/2020/15458/GZB/GHAZIABAD/1160/DD

दिनांक : 06-01-2020

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स N.F.S. INFRA DEVELOPERS LLP पता GROUP HOUSING AT PLOT NO. 08-GH-01, SECTOR-08, SIDHARTH VIHAR, GHAZIABAD तहसील - GHAZIABAD प्लॉट एरिया 29625.00 sq.mt (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया 7261.43 (वर्गमीटर), ब्लॉकों की संख्या 15 जिसमे

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बसेमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
TOWER A	27	2	90.20 mt.
TOWER B 1	27	2	90.20 mt.
TOWER B 2	27	2	90.20 mt.
TOWER C	27	3	90.20 mt.
TOWER D	27	3	90.20 mt.
TOWER E	27	3	90.20 mt.
TOWER F	27	3	90.20 mt.
TOWER G	9	3	30.80 mt.
TOWER H1	6	3	20.90 mt.
TOWER H 2	6	3	20.90 mt.
TOWER J	6	3	20.90 mt.
TOWER K EWS AND LIG	11	3	37.40 mt.
COMMERCIAL 1	1	2	04.40 mt.
COMMERCIAL 2	1	3	04.40 mt.
COMMERCIAL 3 IN TOWER E	1	3	04.40 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स N.F.S. INFRA DEVELOPERS LLP द्वारा किया जायेगा। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का प्राविधान एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार किया गया है। इस भवन को औपबन्धिक अनापत्ति प्रमाणपत्र, एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी Residential के अन्तर्गत इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि प्रस्तावित भवन में अधिभोग श्रेणी के अनुसार सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं के मानकों का अनुपालन पूर्ण रूप से किया जायेगा तथा भवन के निर्माण के पश्चात भवन के अधिभोग से पूर्व अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा। ऐसा न करने पर निर्गत प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स N.F.S. INFRA DEVELOPERS LLP अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।"

Note : प्रश्रुत प्रस्तावित भवन में फायर टावर हेतु स्टेयर के प्रत्येक तल पर फायर चैक डोर एवं प्रत्येक फ्लैट का कोरिडोर में खुलने वाला दरवाजा फायर रेटिड होना अनिवार्य होगा।



निर्गत किये जाने का दिनांक : 15-01-
2020
स्थान : GHAZIABAD

हस्ताक्षर - (डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

AMAN SHARMA

5B1E2B5C6CEA69D9C4C6C69182A5333F95081957

15-01-2020

*Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of
UP Fire Service.*