

Provisional NOC

NOC

[← Go Back \(http://upfireservice.gov.in/upfire/officer/cfo/viewfinalnoc/202106215613275\)](http://upfireservice.gov.in/upfire/officer/cfo/viewfinalnoc/202106215613275)

Application has been approved successfully !!!

 Print

प्रारूप-घ (संलग्नक-3) औपबन्धिक (प्रोविजनल) अनापत्ति प्रमाणपत्र

यूआईडी संख्या : UPFS/2021/32789/MZN/MUZAFFARNAGAR/295/CFO

दिनांक : 21-06-2021

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **VAISHALI RESIDENCY** पता

194,196,197,2170,2171,2177,AGGARSEN MARG RING ROAD,MUZAFFARNAGAR तहसील -
SADAR प्लॉट एरिया **17241.33 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **58849.68** (वर्गमीटर), ब्लॉकों की संख्या
7 जिसमे

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बसेमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
BLOCK A	9	1	30.00 mt.
BLOCK B	9	1	30.00 mt.
BLOCK C	9	1	30.00 mt.
BLOCK D	9	1	30.00 mt.
BLOCK E	9	1	30.00 mt.
BLOCK F	9	1	30.00 mt.
BLOCK G	9	1	30.00 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स **VAISHALI RESIDENCY** द्वारा किया जायेगा। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का प्राविधान एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार किया गया है। इस भवन को औपबन्धिक अनापत्ति प्रमाणपत्र, एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Residential** के अन्तर्गत इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि प्रस्तावित भवन में अधिभोग श्रेणी के अनुसार सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं के मानकों का अनुपालन पूर्ण रूप से किया जायेगा तथा भवन के निर्माण के पश्चात भवन के अधिभोग से पूर्व अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा। ऐसा न करने पर निर्गत प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स **VAISHALI RESIDENCY** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे।

Note : IT WILL BE MANDATORY FOR ALL THE BLOCKS TO BE CONSTRUCTED AS PER THE BUILDING BY LAWS AND NBC 2016. AND FIRE FIGHTING IN ALL THE BLOCKS WILL BE DONE AS PER NBC 2016 AND ACCORDING TO THE MAP PRESENTED

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों , सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है | इनके असत्य पाए जाने



हस्ताक्षर - (डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

kumar ramashankar tiwari