

कार्यालय

उपनिदेशक

फायर सर्विस

मेरठ

परिक्षेत्र

पत्रांक-163 डी0डी0/फा0स0/मेरठ-14 (गौत0) 869

दिनांक 2-10-2014

सेवा में

प्रह्लादप्रबन्धक (वास्तु एवं नियोजन)

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण,

गौतमबुद्धनगर।

विषय

मैसर्स प्रीमियर इन्फोपेरेशन टेक्नोलॉजी पार्क्स प्रा० लि०, द्वारा प्लॉट न०-22 सेक्टर-आईटी नालेज पार्क ग्रेटर नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर में प्रस्तावित गुप्त आवासीय एवं होटल भवन के निर्माण हेतु मानचित्रों की अनुज्ञा हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

रूआईडी

2014/3640/जीपीएन/गौतमबुद्धनगर/537/डीडी

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से उक्त प्रस्तावित प्लॉट पर आवासीय एवं सर्विसेज भवन निर्माण हेतु मानचित्र एवं प्रस्तावित उपलब्ध कराए हुए अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रस्तावित भवन के स्थल का निरीक्षण एवं मानचित्रों का अध्ययन अग्निशमन अधिकारी ग्रेटर नोएडा से कराया गया तो उनके द्वारा अपनी सन्तुष्टि आख्या दिनांक: 22-09-2014 मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर को उपलब्ध करायी गयी जिसका उनके द्वारा सुसंगत मानकों के अनुसार परीक्षण कर अपनी सन्तुष्टि आख्या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायी गयी जिसका परीक्षण सुसंगत मानकों के अनुसार किया गया विवरण निम्नवत है:-

भवन की संरचना:- प्लॉट एरिया-60180.00 वर्ग मी०।

क्रमांक	नाम टावर	तलों की संख्या	टिपिकल एरिया वर्ग मी०	ऊँचाई मी०
1	आवा० टावर-01	मल्टीलेवल पार्किंग एवं 14	588.241	58.20
2	आवा० टावर-02	मल्टीलेवल पार्किंग एवं 15	529.70	58.20
3	सर्विस/ होटल टावर	भूतल, सर्विस एवं 13	635.35	58.85
4	उपभोग योग्य व्यवस्थित कार्य स्थल	भूतल एवं 17	535.74	58.2
5	व्यापार केन्द्र (अन्य फंक्शनिटीज)	भूतल एवं 06	968.76/873.014	23.55
6	रिटेल ब्लॉक	भूतल एवं प्रथम	3582.67 एवं 1956.22	10.200
7	मल्टीलेवल पार्किंग आवासीय हेतु	भूतल एवं 02 तल	1874.65	10.200
8	मल्टीलेवल पार्किंग रिटेल हेतु	भूतल एवं 02 तल	923.681	10.200
9	बेसमेन्ट		17,300.97	

भवन का उपयोग विवरण:- प्रस्तावित भवन का उपयोग मिश्रित (एन0बी0सी-2005) के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

संवागत व्यवस्था:-

1- पहुँच मार्ग:- मुख्य गेट के सामने मानचित्रों में शोड की चौड़ाई 24 मी० मानकों के अनुसार अंकित की गई है जो पवन विनियमावली के मानकों के अनुसार है तथा प्रवेश द्वार की चौड़ाई एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार है।

2- सैटबैक:- प्रस्तावित भवन का ए०-अवभाग-25.00

मी०-घुंघट भाग-10.00।

सी०-पार्श्व भाग प्रथम-10.00

डी०-पार्श्व भाग द्वितीय-10.00 प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार भवन विनियमावली मानकों के अनुसार है जो सदैव हार्ड सरफेस युक्त एवं अवरोध मुक्त रखे जाये जिसमें किसी प्रकार का स्थाई/ अस्थायी निर्माण कार्य अनुमत्य नहीं होगा तथा टावरों के चारों ओर 06 मीटर का गोटरेबुल हार्ड सरफेस युक्त खुला स्थान रखा जाना अनिवार्य है।

3- निकास मार्ग:-प्रस्तावित भवन के प्रत्येक टावर में 02 स्टेयरकेस प्रस्तावित है प्रत्येक स्टेयर की चौड़ाई 1.5 मी० है, तथा रिटेल में 04 स्कोयर जिनकी फलों के समस्त स्थानों से ट्रेयलिंग डिस्टेंस अधिकतम अनुमत्य सीमा के अन्तर्गत है।

4- रिफ्यूज एरिया:- भवन में रिफ्यूज एरिया हेतु प्रत्येक फ्लैट पर बालकनी का प्राविधान है तथा सर्विस/ होटल में रिफ्यूज एरिया एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार है।

घ-अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था:- एन0बी0सी0 2005 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाएँ कराया जाना वांछनीय है।

1-भूमिगत:- प्रस्तावित भवन में 2,00,000 लीटर क्षमता का भूमिगत टैंक मानकों के अनुसार वांछनीय है।

2-पम्पस:- भूगर्भात टैंक के पास अग्निशमन कार्यों हेतु 2280 एलपीएम का क्षमता का 02 अदद में विद्युत चालित पम्प, इतनी ही क्षमता का एक अदद डीजल चालित पम्प तथा 01 अदद जैकी पम्प मानकों के अनुसार स्थापित कराये जाने वॉच्छनीय है।

3-टेरिस टैंक:- समस्त टावरों की टेरिस पर टेरिस टैंक क्षमता 10,000 हजार लीटर, एवं 20,000 हजार लीटर स्थापित कराया जाना एनबीसी मानकों के अनुसार वॉच्छनीय है।

4-टेरिस पम्प:- प्रत्येक टावर की टेरिस पर टेरिस पम्प क्षमता 900 एलपीएम एनबीसी मानकों के अनुसार वॉच्छनीय है।

5-होजरील मय डारनकामर:- प्रस्तावित भवन में प्रत्येक टावर में प्रत्येक तल पर होजरील लैफ्टिंग पाल्व, मय होज बाक्स, होज पाइप, एवं डारन पाइप का प्राविधान एनबीसी एवं आईएस मानकों के अनुसार वॉच्छनीय है।

6-वैटराईज्ड:- प्रस्तावित भवन में 150 एमएम का वैटराईज्ड का प्राविधान तथा उस पर थर्ड हाईड्रेण्ट्स एवं फायर सर्विस इन्सेट का मानकों के अनुसार वॉच्छनीय है।

7-ऑटोमेटिक सिप्रिंकलर सिस्टम:- सम्पूर्ण टावरों व पूरे भवन के रूफमेंट में ऑटोमेटिक सिप्रिंकलर सिस्टम एनबीसी मानकों के अनुसार वॉच्छनीय है।

8-ऑटोमेटिक डिटेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टम:- सम्पूर्ण टावरों में ऑटोमेटिक डिटेक्शन एण्ड फायर एलार्म सिस्टम एनबीसी मानकों के अनुसार वॉच्छनीय है।

9-मैन्युअल आपरेटिड इलेक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम:- सम्पूर्ण भवन / टावरों में मैन्युअल आपरेटिड इलेक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम एनबीसी मानकों के अनुसार वॉच्छनीय है।

10-प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):- प्रस्तावित भवन में निर्माण के उपरान्त फायर एक्सटिंग्यूशर आईएस- 2190 के अनुसार प्राविधान किया जाना है जो मानकों के अनुरूप है।

11-स्मोक एक्स्ट्रैक्शन:- प्रस्तावित भवन में डक्टिड स्मोक एक्स्ट्रैक्शन एनबीसी मानकों के अनुसार वॉच्छनीय है।

12-एग्जिट साईनेज:- सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरों में एग्जिट साईनेज एनबीसी मानकों के अनुसार वॉच्छनीय है।


13-पीएण्ड सिस्टम:- सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरों में पीएण्ड सिस्टम एनबीसी मानकों के अनुसार वॉच्छनीय है।

14-प्रशिक्षित स्टाफ:- प्रस्तावित भवन में अस्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के संचालन हेतु व्यवसायिक रूप से दक्ष कर्मी एवं प्रशिक्षित फायर ऑफिसर एनबीसी-2006 के प्रस्तर सी-6 के अनुसार नियुक्त किया जाना वॉच्छनीय है।

उपरोक्त के अतिरिक्त निर्माण कार्य के उपरान्त अग्निशमन व्यवस्थाओं को वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति के स्रोत से संयोजित किया जाना एवं इनके संचालन हेतु प्रशिक्षित स्टाफ रखा जाना अनिवार्य होगा तथा भवन में फायर ड्रिल, अग्निशमन पद्धति का अनुरक्षण व सावधि अग्नि सुरक्षा लेखा परीक्षा कराई जानी मानकों के अनुसार वॉच्छनीय होगी यदि किसी प्रकार का निर्माण कार्य कराया जाता है तो उसके लिए अग्निशमन विभाग अलग से स्वीकृति प्राप्त की जानी अनिवार्य होगी।

अतः उपरोक्तानुसार मैसर्स प्रीमियर इन्फ्रामेशन टेक्नोलॉजी पार्क्स प्रा० लि० द्वारा प्लॉट नं०-22 सेक्टर-आईटी नालेज पार्क ग्रेटर नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर में प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग एवं होटल भवन निर्माण हेतु प्रोजेक्शनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत की जाती है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्राविधान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2010 तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 एवं तत्समय पूर्वत किसी अन्य विधि में उल्लेखित मानकों के अनुसार कराये जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाये मानकों के अनुसार स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर स्थायी अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वयं ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नक: अनुमोदित मानचित्र अदद।


(अनंद कुमार)
उप निदेशक (आग) अग्नि
मेरठमंडल क्षेत्र।

प्रतिनिधि: 1-मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

2-अग्निशमन अधिकारी ग्रेटर नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3-मैसर्स प्रीमियर इन्फ्रामेशन टेक्नोलॉजी पार्क्स प्रा० लि० द्वारा प्लॉट नं०-22 सेक्टर-आईटी नालेज पार्क ग्रेटर नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर को उक्त के सन्दर्भ में अनुपालनार्थ।