

कार्यालय मुख्य अग्नि शमन अधिकारी, मथुरा

पत्रांक : सीएफओ/अ0सु0-स्था0-27/12

दिनांक : 10-3-2012

सेवा में,

श्री आर0सी0 गोयल,

हरे कृष्ण आर्चिड,

एम-33, सैकिण्ड फ्लोर,

ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली।

विषय : मै0 एक्सप्रेस टॉवर प्रा0लि0 द्वारा खसरा सं0 1182, 1183, 1159, 1160, सुनरख बांगर, वृन्दावन, मथुरा के ई-ब्लॉक के भवनों में फायर फाइटिंग की स्थापना के उपरांत प्रयोज्यता प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाना।

सन्दर्भ: उपरोक्त के प्रार्थना-पत्र दिनांक 17.02.2012

सम्बन्धित द्वारा प्रस्तुत मानचित्रों का अध्ययन करने पर निम्न तथ्य प्रकाश में आये :-

ई-ब्लॉक कुल प्लॉट एरिया 11294.707 वर्ग मीटर पर बेसमेंट हेतु 1303.856 वर्ग मीटर, भूतल कवर्ड एरिया 1303.856 वर्ग मीटर, प्रथम तल कवर्ड एरिया 1297.376 वर्ग मीटर विद्यमान है, जो कि प्रथम तल से छठवें तल तक समान रूप से है। बेसमेंट में एक रैम्प व 3 जीने निर्मित हैं। भवन के चारों ओर पर्याप्त सैट बैक वर्तमान में विद्यमान है।

स्थापित अग्नि शमन व्यवस्थाएं :-

1. भवन में टैरिस टैंक पर टैरिस पम्प की स्थापना के उपरांत प्रत्येक तल पर डाउन कमर के माध्यम से लैण्डिंग वाल्व, हॉज सीज व हॉज बाक्स की स्थापना की गई है।
2. बेसमेंट में स्प्रिंकलर्स की स्थापना की गई है व ग्राउण्ड फ्लोर पर टू-वे फायर इन्लैट की स्थापना की गई है।
3. भवन में मोइफा की स्थापना की गई है।