

दी गई अनुता स्वीकृत के दि. 03/11/2024 से पांच वर्ष के लिए मान्य होगी।

10 लाख एवं अधिक निष्पन्न लागत वाले पर प्रतिकूल इला अनुपनि निर्माण लागत का (भासादेव के तम में) 1% लेयर से का 10% भाग अधिम रूप से कम करणा जा है। कम्पना लेयर से का की कम्पनी ने जम दिनाम में निम्नलिखित रूप से उक्त दर्ज जम करानी होगी।

नैने सलन मानधिव का गती मांति सलन कर लिया है। मानधिव उत 30 नयन योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 32 शमन उपधिवि के अनुसार है तथा शमन खय है।

बनर अधिनियम

जवाहर अधिनियम

यह स्वीकृत उपर प्रदेा योजना और विकास अधिनियम 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या-11-1973) की धारा 15 उपधारा 3 एवं इस विषय में सम्बन्धित नियमों/उपनियमों के अनुसार की गई है। इस स्वीकृति से आरंभ को कोई विरोध अधिकार प्राप्त नहीं होगा। इस स्वीकृति का कोई प्रभाव सम्पत्ति सम्पत्ति किसी अधिकार पर नहीं पड़ेगा और व से कोई नुकसान नहीं होगा।

महोदय

महोदय-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा।

दिनांक 03/11/2024



सीट नं 1 / 1 पर चर्चा सभी शर्त मान्य होगी।

S.NO	SYMBOL	DESCRIPTION
1.		300MM(W) x 300MM(L) x 300MM(D) FOR LT CHAMBER
2.		1500MM(W)x1500MM(L)x1500MM(D) FOR HT CHAMBER
3.		450MM(W) x 450MM(L) x 600MM(D) FOR LT CHAMBER
4.		LT DISTRIBUTION BOX
5.		Ø200MM HT HDPE PIPE
5.		Ø150MM LT HDPE PIPE
6.		Ø100MM LT HDPE PIPE
7.		Ø40MM LT HDPE PIPE
8.		11KV RMU UNIT
9.		11/0.415 KV TRANSFORMER
10.		MCCB BOX

Revision Notes:

Rev. No. Date Description

1/1

Sheet No.:

Drawn By: Er. SACHIN GARG

Checked By: Er. ANIL K. GOYAL

Date: 07.06.2021

Rev. No.

(R0)

NORTH:

ELECTRICAL CONSULTANTS:



EMCOTECH
ENGINEERS & AUDITORS
PVT. LIMITED

1, Ellora Complex, Khandari Crossing,
Surya Nagar, Agra-282002.
E- mail: ansh13579@gmail.com

PROJECT:

SHRI RADHA GULMOHAR

DRAWING TITLE:

ELECTRICAL LAYOUT

ELECTRICAL SINGLE LINE DIAGRAM [PHASE-4], SHRI RADHA GULMOHAR, MATHURA

