



विद्युत सुरक्षा निदेशालय

कार्यालय, उपनिदेशक विद्युत सुरक्षा, उत्तर प्रदेश शासन
गाजियाबाद रीजन, गाजियाबाद

दिनांक: 16/09/2022

संख्या: 23VSNOC03030195 वि0सु0/मध्यम विभव/एच0टी0/निरीक्षण, 2022-23

AASHIYANA PROMOTERS AND DEVELOPERS PVT LTD

HRA-11 SURAJPUR SITE C GREATER NOIDA GB NAGAR UP

विषय :- विद्युतीय अधिष्ठापनों का निरीक्षण/परीक्षण।

प्रसंग :- आप का आवेदन पत्र संख्या VS22204318 दिनांक 14/09/2022

प्रिय महोदय,

कृपया निम्नांकित विद्युतीय अधिष्ठापन का निरीक्षण/परीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 15/09/2022 को करने पर उक्त विद्युतीय अधिष्ठापन विद्युत सुरक्षा की दृष्टि से सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी (मेजर्स रिलेटेड टू सेफ्टी एण्ड इलेक्ट्रिक सप्लाइ) रेगुलेशन 2010 के सुसंगत विनियमों का पालन करता हुआ पाया गया। अधिष्ठापन में किसी भी परिवर्तन की दशा में इस कार्यालय को अवगत कराते हुये पुनः निरीक्षण कराया जाये।

क्र0 सं0	उपकरण	मेक	क्षमता	वोल्टता	सीरियल नम्बर	मात्रा
1	Transformer	PVJ POWER SOLUTIONS	1600 KVA	11000 V	PVJ/44006	1
2	Transformer	PVJ POWER SOLUTIONS	800 KVA	11000 V	PVJ/6374	1

विद्युतीय लोड के अधिष्ठापन का विवरण 0 किलोवाट।

भवदीय,

AWADHESH KUMAR SAHANI
उपनिदेशक विद्युत सुरक्षा, उ0प्र0 शासन,
गाजियाबाद

संख्या: 23VSNOC03030195वि0सु0/मध्यम विभव/एच0टी0/निरीक्षण, 2022-23, तद्विनांक।

उपरोक्त की प्रति लिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
अधिशासक अभियन्ता, विद्युतवितरण खण्ड, गौतम बुद्ध नगर।

सहायक निदेशक, विद्युतसुरक्षा, उ0प्र0 शासन गौतमबुद्धनगर जोन।

निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।



भवदीय,

AWADHESH KUMAR SAHANI
उपनिदेशक विद्युत सुरक्षा, उ0प्र0 शासन,
गाजियाबाद

www.vidyutsuraksha.org से सत्यापित करने के पश्चात ही संयोजन किया जाना सुनिश्चित करें।
नोट :- यह एन ओ सी केवल 3 वर्ष तक मान्य है।

THIS NOC IS GENERATED THROUGH E-SIGNATURE.