

प्रारूप-घ (संलग्नक-3)  
औपबन्धिक (प्रोविजनल) अनापत्ति प्रमाणपत्र

यूआईडी संख्या : UPFS/2020/23701/LCK/LUCKNOW/1504/DD

दिनांक : 18-10-2020

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स OMAXE LIMITED पता KH 400 TO 497 AND 446 66  
OMAXE INTEGRATED TOWNSHIP, SULTANPUR ROAD, LUCKNOW तहसील  
LUCKNOW प्लॉट एरिया 44976.53 sq.mt (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया 35358.92 (वर्गमीटर),

ब्लॉकों की संख्या 2 जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
BLOCK D	24	2	31.00 mt.
BLOCK E	24	2	31.00 mt.

अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का प्राविधान एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एम0 के अनुसार किया गया है। इस भवन को औपबन्धिक अनापत्ति प्रमाणपत्र, एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी Residential के अन्तर्गत इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि प्रस्तावित भवन में अधिभोग श्रेणी के अनुसार सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं के मानकों का अनुपालन पूर्ण रूप से किया जायेगा तथा भवन के निर्माण के पश्चात भवन के अधिभोग से पूर्व अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा। ऐसा न करने पर निर्गत प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स OMAXE LIMITED अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।"

**Note :** प्रश्रुगत प्रस्तावित टावरो में चारों ओर 6 मीटर का रोड प्रस्तावित है तथा खुले स्थान पर्याप्त है अतः न्यूनतम 7.5 मीटर का मोटरेबुल रोड निर्माण के उपरान्त अग्निशमन वाहनो हेतु रखा जाना अनिवार्य होगा। बेसमेन्ट में रैम्प को निकास हेतु तैयार किया जाये।



हस्ताक्षर - (डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

AMAN SHARMA

6F3173ACF1282848601D36130C6B4188B05EE040

23-10-2020

निर्गत किये जाने का दिनांक : 23-10-2020  
स्थान : LUCKNOW

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.