

ब्रह्मा का अनुमान विद्वान् अधिष्ठापन को सजीव किया जाना को अनुमति नहीं है। उच्च विभव अधिष्ठापन या निर्दिष्टाया अर्थाहस्ताकरणां न कसण्ण स्थिति अनन्त ज्ञान करने के बाद ही उच्च विभव अधिष्ठापन को मज्जा भरे।

॥ भो देव

SINGLE LINE DIAGRAM

11 kV O/H LINE

D.P.

11 kV/400 A H.T. O.C.B.

11 kV T.P.M.O.S. POLE MOUNTED

11 kV D.O. FUSE POLE MOUNTED

11/0.433 kV T.F. POLE MOUNTED

400 A, 415 V LT M.C.C.B.

SECTION OF DOUBLE POLE

SECTION OF FENCING

SECTION OF CABLE TRENCH

SECTION OF CABLE LAYOUT

(4) ALL DOOR & WINDOW SIZES ARE IN OUTSIDE SIZE 2100X2100 MM

MAKE	- TO BE GIVEN ON H.V. STATEMENT FORM
SL. NO.	- TO BE GIVEN ON H.V. STATEMENT FORM
CAPACITY	- 400 KVA X 2 NOS. & 250 KVA X 2 NOS.
VOLTAGE	- H.V.-11000 V. L.V.- 433 V.
CURRENT	- H.V.- 20.99 A. L.V.- 533.36 A. (400 KVA)
CURRENT	- H.V.- 13.12 A. L.V.- 333.35 A. (250 KVA)

ELECTRICAL CIRCUIT DIAGRAM SHOWING THE ARRANGEMENTS OF INSTALLATION OF 11/0.433 KV

M/S. N.G.K. INFRAVENTURES PVT. LTD.,
C/O SHRI GAURAV DEEP SINGH (DIRECTOR),
16/com-11,12,13&14, VRINDAVAN
YOJANA, RAJ-BAREILY ROAD, LUCKNOW.

SIGNATURE OF AUTHORITY