

कार्यालय

उपनिदेशक

फायर सर्विस

मेरठ/सहारनपुर परिक्षेत्र।

पत्रांक:866/डी0डी0/फा0स0/मेरठ-18(ग्रे0नौ0)/1559

दिनांक: दिसम्बर 29, 2018,

प्रारूप-घ

औपबन्धिक (provisional) अनापत्ति प्रमाण पत्र

सन्दर्भ:यूआईडी यूपीएफएस/2018/978/जीबीएन/गौतमबुद्धनगर/419/डी0डी0

दिनांक:-18-12-2018

प्रश्नगत भवन को पूर्व में निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र का विवरण:- आर-34/जे0डी0/फा0स0/लखनऊ-15(जीएन)/229 दिनांक: 30-05-2015 के द्वारा संशोधित प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है, तथा वर्तमान में कतिपय संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।

प्रमाणित किया जाता है कि (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) मैसर्स पूर्वांचल प्रोजेक्ट्स प्रा0लि0, पता प्लॉट नं0 जी0एच0-05, सेक्टर चाई-05 ग्रेटर नौएडा, जनपद गौतमबुद्धनगर उ0प्र0, जिसमें संशोधन के उपरान्त वर्तमान में प्रस्तावित तलों की संख्या:- (टावर-01, 02, 03, 04-भूतल+22 तल प्रत्येक, जिनकी ऊँचाई:-72.10 मीटर प्रत्येक), (टावर-16 व 17-भूतल+23 तल, जिनकी ऊँचाई:-75.15 मीटर), (टावर-18 कॉम/01 रूम अपार्टमेंट-भूतल+16 तल जिसकी ऊँचाई:-56.15 मीटर, एवं मिल्क बूथ-भूतल, जिसकी ऊँचाई:-03.05 मीटर है), एवं बेसमेंट की संख्या-02 है, तथा प्लॉट एरिया:-87,965.51 वर्ग मी0, है। भवन का अधिभोग (भवन स्वामी/अधिभोगी अथवा कम्पनी का नाम) मैसर्स पूर्वांचल प्रोजेक्ट्स प्रा0लि0, द्वारा किया जायेगा। इनके द्वारा अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा के समस्त प्राविधानों का समायोजन एन0बी0सी0 एवं ततसम्बन्धी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 मानकों की संस्तुतियों के अनुरूप किया गया है। इस भवन को संशोधित प्रोवीजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी) आवासीय भवन श्रेणी ए0-04, के अन्तर्गत इस शर्त के साथ के साथ दिया जा रहा है कि प्रस्तावित भवन में सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के निर्माण के पश्चात तथा भवन के अधिभोग से पूर्व अग्नि एवं जीव रक्षा प्रमाण पत्र (fire & Life safety certificate) प्राप्त किया जायेगा।

संलग्नक: मानचित्र।

नोट:- सम्प्रति फायर सर्विस की ऑनलाईन प्रमाण पत्र निर्गमन प्रक्रिया कतिपय तकनीकी एवं भाषायी त्रुटियों के कारण बाधित है। फलस्वरूप प्रस्तुत प्रकरण पुलिस महानिदेशक फायर सर्विस के आदेश पत्र संख्या: एफएस-1502-2017 दिनांक: 04-12-2018 के क्रम में मैनुवली निस्तारित किया गया है।

(अमन-शर्मा) 28/12/18  
उपनिदेशक, फायर सर्विस  
मेरठ/सहारनपुर परिक्षेत्र।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को शासनादेश संख्या: 1765/छ:-पु0-08-2017-905(34)/2016 गृह (पुलिस) अनुभाग-8 दिनांक: 16-02-2018 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1-महाप्रबन्धक, (वास्तु एवं नियोजन), ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण जनपद गौतमबुद्धनगर।

2-निदेशक, फायर सर्विस मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ।

3-संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ।

4-मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ एवं 04 प्रतियों में इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित को उनकी प्रति अपने स्तर से समयबद्ध उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

5-अग्निशमन अधिकारी सूरजपुर, ग्रेटर नौएडा गौतमबुद्धनगर को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ एवं अभिलेखीयकरण हेतु।

6-मैसर्स पूर्वांचल प्रोजेक्ट्स प्रा0लि0, प्लॉट नं0 जी0एच0-05, सेक्टर चाई-05 ग्रेटर नौएडा, गौतमबुद्धनगर को अनुपालनार्थ।